МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
(Росстандарт)

Китайгородский проезд, д. 7, стр. 1, Москва, 109074
Тел: (499) 236-03-00; факс: (499) 236-62-31
E-mail: info@gost.ru
http://www.gost.ru

ОКПО 00091089, ОГРН 1047706034232
ИНН/ КПП 7706406291/770601001

15.08.2017 № 1299-ОГ/03

Чернову В.В.

electrolight@yandex.ru

Уважаемый Виктор Васильевич!

Управление технического регулирования и стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии совместно с техническим комитетом «Пожарная безопасность» (ТК 274) рассмотрело Ваше обращение от 16 июля 2017 г. (вх. 35881) по вопросу ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» и в рамках своей компетентности сообщает.

Согласно таблицы 2 «Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения» ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» при условии постоянного или временного пребывания 50 и более человек, т.е. массового пребывания людей, в соответствии с п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, кабельные линии и электропроводки в зданиях следует выполнять кабелями типа исполнения не ниже (нг(…) – FRHR» - для системы противопожарной защиты, согласно части 2 статьи 82 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции Федерального закона от № 117-ФЗ от 10 июля 2012 г. «О внесении изменений в «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Кабельные линии и электропроводки систем, не относящихся к системам противопожарной защиты, следует выполнять кабелями (нг(…) – HF».

В случае, если объект не является объектом массового пребывания людей, т.е. на объекте единовременно не находится 50 и более человек для систем противопожарной защиты кабельные линии и электропроводки в зданиях следует выполнять кабелями типа исполнения не ниже (нг(…) – FRLS», а кабельные линии и электропроводки систем, не относящихся к

системам противопожарной защиты, следует выполнять кабелями типа исполнения (нг(…) – LS».

Таблица 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» устанавливает минимальные требования к кабельным изделиям, применяемым при проектировании и строительстве объектов.

Начальник Управления технического
регулирования и стандартизации О.В.Мезенцева

Исп. Землина О.В.
(499) 236-42-60

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E1036E573211E780D5E0071B4F0F3ECA
Кому выдан: Мезенцева Оксана Васильевна
Действителен: с 24.06.2017 до 24.06.2018