


*Дата регистрации от февраля 2018г*



Изменение № 1  
к СП 256.1325800.2016  
ОКС 91.140.50

**Изменение № 1 к СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»**

**Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)**

**от 26 декабря 2017 г. № 1721/пр**

**Дата введения 2018-06-27**

### **5 Искусственное освещение**

#### **Пункт 5.2.1**

Абзац второй и таблицы 5.1 и 5.2 исключить. Третий абзац изложить в редакции :  
«Освещенность в помещениях жилых и общественных зданий принимается согласно СП 52.13330.

#### **5.3 Источники света**

Пункт 5.3.7 изложить в новой редакции:

«п. 5.3.7 Источники света для общего освещения помещений общественных зданий в зависимости от разряда зрительных работ и требований к цветоразличению следует выбирать в соответствии с СП 52.13330.

Для общего освещения учреждений дошкольного образования, а также в основных функциональных помещениях лечебно - профилактических учреждений следует применять источники света в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.

В качестве источников света в учреждениях общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций применяются люминесцентные лампы (кроме галофосфатных), светодиоды и иные источники света в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормами и правилами, устанавливающими требования к искусственному освещению, и в соответствии с [2].».

Б. И. О. Р.