

(1 редакция и другие материалы по данному СП размещены в статье [Свод правил 2017](#))

**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

СВОД ПРАВИЛ

СП XXX.1325800.2017

**ЗДАНИЯ ПОЖАРНЫХ ДЕПО
ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ**

Первая редакция

Москва 2017

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ Федеральный закон РФ «О техническом регулировании», а правила разработки сводов правил - постановлением Правительства Российской Федерации от 01 июля 2016 г. № 624 «Об утверждении Правил разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 28, ст.4749).

Сведения о своде правил

1 ИСПОЛНИТЕЛИ: Акционерное Общество «Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений» (АО «ЦНИИпромзданий).

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство».

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России).

4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от № и введен в действие с

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет.

© Минстрой России, 2017

Настоящий нормативный документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Минстроя России.

Содержание

Введение	
1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	3
4 Классификация зданий пожарных депо	4
5. Требования к земельным участкам и размещению зданий пожарных депо	5
6. Требования к функционально-технологическим, объемно-планировочным и архитектурно-строительным решениям зданий пожарных депо	9
7. Требования к внутренней среде	22
8. Требования к инженерно-техническому оборудованию зданий пожарных депо	23
9. Содержание и эксплуатация	26
Приложение А. Габариты пожарных автомобилей, применяемые для определения габаритов их мест размещения и обслуживания	29
Приложение Б. Перечень служебных помещений пожарных депо	31
Библиография	33

Введение

Настоящий свод правил разработан в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [1], Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2], с требованиями международных нормативных документов, применением единых методов определения эксплуатационных характеристик и методов оценки. Учитывались также требования Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [3] и сводов правил системы противопожарной защиты.

Работа выполнена авторским коллективом: АО «ЦНИИПромзданий» (доктор техн. наук *Гранев В.В.*, канд. техн. наук *Т.Е. Стороженко*, канд. архитектуры *Лейкина Д.К.*, архитектор *А.Е. Иванов*), ОООР "Палата пожарно-спасательной отрасли" (доктор техн. наук, профессор, *Е.А. Мешалкин*).

СВОД ПРАВИЛ

Здания пожарных депо Building firehouses

Дата введения 2018–00–00

1 Область применения

1.1 Настоящий свод правил должен соблюдаться при проектировании зданий, сооружений и площадок, предназначенных для пожарных депо.

1.2 Требования настоящего свода правил распространяются на проектирование пожарных депо для городских и сельских поселений, организаций, кластеров, промышленных парков, в том числе пожарных депо и (или) пожарно-спасательных комплексов Государственной противопожарной службы, муниципальной, ведомственной, добровольной и частной пожарной охраны, осуществляющих деятельность в области предотвращения и (или) ликвидации пожаров, иных чрезвычайных ситуаций в соответствии с [3].

1.3 Настоящий свод правил не распространяется на пожарные депо, предназначенные для объектов обороны и иных объектов специального назначения, в том числе в сфере ядерного оружия и связанных с ним процессов разработки, производства, эксплуатации, хранения, перевозки, ликвидации и утилизации его составных частей, транспортировки, хранения, использования и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, опасных производственных объектов ведения подземных горных работ.

2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил приведены нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ Р 53247–2009 Техника пожарная. Пожарные автомобили. Классификация, типы и обозначения.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 30494 - 2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

ГОСТ Р 56301-2014 Индустриальные парки. Требования

СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети».

СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги».

СП XXX.1325800.2017, первая редакция

СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания»

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий».

СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума».

СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение».

СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001 Производственные здания».

СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

СП 60.13330.2010 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование»

СП 113.13330.2016 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей»

СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»

СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»

СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения»

СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий»

СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.

СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям.

СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.

СП 7.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование

СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

СП 10.13130 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.

СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения.

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

СП 232.1311500.2015 Пожарная охрана предприятий. Общие требования.

СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.

СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390).

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил и/или классификаторов) в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта (документа) с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта (документа) с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт (документ) отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил можно проверить в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

3 Термины и определения

В настоящем своде правил применены следующие термины и определения:

3.1 время прибытия первого подразделения к месту вызова - время следования оперативного подразделения пожарной охраны от места получения сообщения о пожаре (от пожарного депо) до объекта предполагаемого пожара;

3.2 индустриальный парк, кластер – в соответствии с ГОСТ Р 56301-2014;

3.3 максимально допустимое расстояние следования - наибольшее расстояние по уличной сети дорог населенного пункта или иного объекта защиты от пожарного депо до объекта предполагаемого пожара, при котором гарантируется достижение соответствующей цели выезда оперативного подразделения пожарной охраны на пожар;

3.4 место размещения подразделения пожарной охраны - место на территории населенного пункта или организации, предприятия, на котором следует расположить (расположено) пожарное депо;

3.5 обеспечение деятельности - личный состав пожарной охраны, обеспечивающий работоспособность технических средств, техники и средств связи;

3.6 область пересечения пространственных зон размещения пожарного депо - часть территории населенного пункта или иного объекта защиты, на которой целесообразно разместить подразделение пожарной охраны (пожарное депо) для защиты двух и более объектов предполагаемого пожара;

3.7 объект защиты - в соответствии с [3];

3.8 оперативная работа - функция подразделения пожарной охраны, деятельность которого направлена на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара, ликвидацию пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

3.9 подразделения пожарной охраны: в соответствии с СП 232.1311500.2015;

3.10 пожарное депо – в соответствии с [3];

3.11 пожарно-профилактическая работа - функция подразделения пожарной охраны, состоящая в деятельности личного состава, направленной на осуществление контроля (надзора) и профилактику пожаров и иных ЧС, создание условий для их успешной ликвидации;

3.12 пространственная зона размещения пожарного депо - часть территории населенного пункта или производственного объекта, на которой предусмотрено размещение подразделения пожарной охраны (пожарное депо) для защиты одного объекта предполагаемого пожара;

3.13 профилактика пожаров – в соответствии с СП 232.1311500.2015.

4. Общие положения. Классификация зданий пожарных депо.

4.3 Пожарные депо включают: здания, сооружения, площадки, предназначенные для размещения пожарно-спасательных подразделений пожарной охраны, выполняющих задачи по организации и осуществлению профилактики пожаров и иных ЧС, спасению людей и имущества, организации и осуществлению тушения пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, а также для хранения пожарно-спасательной техники и её технического обслуживания, объекты жилого назначения.

4.4 Потребность в пожарных депо устанавливается расчетом в зависимости от пожарной опасности объектов защиты и целей выезда пожарно-спасательных подразделений пожарной охраны для тушения пожара (проведения аварийно-спасательных работ) с учетом времени прибытия первого подразделения к месту вызова в соответствии с [3] и СП 11.13130.

4.6 Численность и техническая оснащенность пожарно-спасательного подразделения предприятия, организации, в том числе на территориях кластеров и технопарков, и их размещение определяется требованиями статьи 97 [3], СП 11.13130, СП 232.1311500.

4.1 Строительство зданий пожарных депо должно осуществляться по рабочей документации в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектной документацией, а также в соответствии с требованиями настоящего свода правил и других нормативных документов, устанавливающих правила проектирования и строительства на основании разрешения на строительство. Состав проектной документации должен соответствовать перечню (составу), указанному в п. 12 статьи 48 [5] и [6].

4.2 Пожарные депо классифицируются:

- по количеству автомобилей в соответствии с [3];
- в зависимости их назначения по обслуживанию городских поселений, сельских поселений, организаций;
- в зависимости от наличия в личного состава с функциями по организации тушения, профилактики, дежурно-диспетчерской службы, управления, в том числе многофункциональных.

5. Требования к земельным участкам и размещению зданий пожарных депо

5.1 Размещение участков для пожарных депо на территориях городских округов и сельских поселений устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках переданных полномочий Российской Федерации или органами местного самоуправления в рамках переданных полномочий субъекта Российской Федерации.

5.2 Размещение пожарных депо должно обеспечивать выполнение установленного законом [3] норматива по времени прибытия первого подразделения к месту вызова, требований нормативных документов по пожарной безопасности и санитарных требований, соответствие размеров земельных участков требованиям пункта 6 статьи 48 [5], а также СП 42.13330.

5.3 Планировку и застройку земельных участков для пожарных депо, размеры земельных участков следует предусматривать с учетом требований СП 42.13330, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, СП 18.13330, СП 43.13330, СП 54.13330, СП 118.13330, настоящего свода правил и нормативных документов по пожарной безопасности.

5.4 Планирование мест размещения пожарных депо следует осуществлять с учетом схем территориального планирования Российской Федерации и схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, документов территориального планирования муниципальных образований. При этом следует учитывать состояние и перспективы размещения объектов защиты, развития населенных пунктов и поселений за пределами расчетного срока, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерной и транспортной инфраструктурам, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

5.5 Пожарные депо на территории промышленных парков и промышленных кластеров должны создаваться в соответствии с требованиями статьи 97 [3].

5.6 Пожарные депо следует проектировать с учетом обеспечения наиболее рационального размещения на территории производственных объектов, кластеров, промышленных парков, на основе максимального использования отводимой территории и увязки их архитектурно-планировочной организации с общей функционально-планировочной структурой. Пожарные депо следует проектировать до начала разработки проектной документации производственных и иных объектов, для которых они предназначены.

5.7 Пожарные депо, размещаемые для защиты производственных объектов, кластеров, промышленных парков должны обеспечивать возможности тушения пожаров, ликвидации иных чрезвычайных ситуаций и проведения аварийно-спасательных работ, а также осуществление предотвращения пожаров и иных чрезвычайных ситуаций в соответствии с требованиями СП 232.1311500.

Число и места размещения пожарных депо на территории определяются на основании расчетного определения максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо, определения пространственных зон размещения пожарного депо для каждого объекта предполагаемого пожара и областей пересечения указанных пространственных зон для всей совокупности объектов предполагаемого пожара.

5.8 Тип и количество пожарной техники для пожарных депо, размещаемых в промышленном парке или промышленном кластере определяются с учетом привлекаемых для тушения пожара сил и средств пожарно-спасательного гарнизона поселения или городского округа.

Допускается создание одного пожарного депо для защиты объектов в составе кластеров или промышленных парков. При этом состав помещений профилактического состава определяется с учетом пожарной опасности объектов каждого предприятия, а численность дежурных смен пожаротушения

по наиболее пожароопасному объекту и при условии возникновения одновременно только одного пожара на защищаемых предприятиях.

5.9 На территории пожарных депо размещаются здания, сооружения, строения, площадки, приведенные в техническом задании на проектирование.

5.10 При проектировании на территории пожарных депо следует выполнять зонирование в зависимости от их класса и функциональных особенностей (размещения органов управления, дежурно-диспетчерской службы, проживания личного состава и др.) на производственно-складскую, учебно-спортивную и жилую зоны.

В производственной зоне следует размещать:

основное здание пожарного депо;

закрытый гараж-стоянку резервной пожарно-спасательной техники;

складские помещения;

производственные и технические помещения для обслуживания и ремонта пожарно-спасательной техники;

базу газодымозащитной службы (ГДЗС).

В учебно-спортивной зоне пожарного депо следует размещать:

учебную пожарную башню;

стометровую полосу с препятствиями;

подземный резервуар для воды и пожарный гидрант с площадкой для стоянки автомобилей;

спортивные сооружения.

В жилой зоне следует размещать:

жилую часть здания пожарного депо, служебные квартиры, жилой дом или общежитие;

площадки для отдыха и детских игр.

В многофункциональных пожарного депо во встроенной или встроенно-пристроенной части здания могут размещаться органы управления, единая дежурно-диспетчерская служба [3], а также жилые помещения (квартиры, общежития).

Вход в жилую часть здания пожарного депо должен быть расположен на расстоянии не менее 15 м от помещения для стоянки пожарно-спасательной техники. С учетом местных условий жилое здание может располагаться вне территории пожарного депо.

Площадь озеленения территории пожарного депо должна составлять не менее 15% площади участка, свободного от застройки.

5.11 Транспортная доступность территории пожарных депо должна обеспечиваться транспортным сообщением с ближайшими населенными пунктами, наличием автомобильной дороги класса не ниже IV категории согласно ГОСТ Р 52398, примыкающей к дороге федерального, регионального или местного значения.

Расстояние от зданий, сооружений, границ земельных участков пожарных депо до красной линии в городских и сельских поселениях следует принимать не менее 10 метров. Расстояние от зданий, сооружений пожарных депо до других производственных и складских зданий, сооружений категорий А и Б по взрывопожарной опасности согласно статье 27 [3] на прилегающей территории должно составлять не менее 50 метров.

Дороги и площадки на территории пожарного депо следует предусматривать с твердым покрытием.

5.12 Комплекс зданий и сооружений пожарных депо должен иметь территорию, изолированную от территории других зданий и сооружений.

Земельный участок для размещения пожарного депо должен иметь ограждение высотой не менее 1,5 метров и иметь, как правило, два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 м.

5.13 Участки магистральных улиц, дорог, включая тротуары, для обеспечения беспрепятственного выезда (въезда) транспортных средств из пожарного депо должны быть регулируемы с установкой светофоров для остановки движения транспорта и пешеходов, а также необходимо предусматривать треугольники видимости с размерами сторон для условий "транспорт-транспорт" согласно СП 42.13330. Включение и выключение светофора предусматривается дистанционно из пункта связи пожарного депо.

5.14 Въезды-выезды со стоянок автомобилей должны быть обеспечены хорошим обзором и расположены так, чтобы все маневры автомобилей осуществлялись без создания помех пешеходам и движению транспорта на прилегающей территории.

5.15 Наименьшие расстояния до въездов-выездов автомобилей из пожарного депо следует принимать:

- 50 м – от перекрестков магистральных улиц;
- 20 м – улиц местного значения;
- 30 м – от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта.

5.16 Планировочная отметка дорожного покрытия перед выездом из здания пожарного депо должна быть ниже отметки пола помещения пожарной техники не менее чем на 0,15 м. Уровень пола помещения пожарной техники следует проектировать ниже уровня пола смежных помещений не менее чем на 0,05 м. Уклон пола в помещении пожарной техники должен быть в сторону трапов и лотков.

5.17 Противопожарные расстояния от объектов на территории пожарных депо до жилых и общественных зданий следует принимать в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности в зависимости от класса функциональной пожарной опасности.

Наименьшие расстояния до жилых и общественных зданий обосновываются расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами

6. Требования к функционально-технологическим, объемно-планировочным и архитектурно-строительным решениям зданий пожарных депо

6.1 По функциональному назначению пожарные депо содержат производственные, складские, вспомогательные, общественные, жилые здания и помещения, а также сооружения.

6.2 Объемно-планировочные и конструктивные решения определяются типом пожарного депо по функциональному назначению в соответствии с техническим заданием на проектирование. Тип пожарного депо устанавливается на основе статьи 33 [3] и согласно результатов расчетов по СП 11.13130.

6.3 Проектирование зданий пожарных депо осуществляется исходя из их оснащения пожарными автомобилями по ГОСТ Р 53247, из специфики объектов защиты, выбора на обслуживаемой территории наиболее пожароопасных объектов, требуемого расхода воды на наружное пожаротушение, однородности средств пожаротушения, а также с учетом показателей пожарной опасности, токсичности, химической активности хранящихся и обращающихся на производственных объектах веществ и материалов, особенностей объемно-планировочных и конструктивных решений строительных объектов. На территории индустриального парка или промышленного кластера - исходя из технологии обслуживания наиболее пожароопасного объекта, характеризующегося наибольшей возможной площадью пожара и наиболее высокой скоростью распространения пламени, схемы развития пожара в соответствии с пожарной нагрузкой, характерной для выбранного объекта, а также скорости следования пожарных автомобилей к месту предполагаемого пожара.

6.4 В соответствии с заданием на проектирование на территории, в зданиях, сооружениях пожарных депо размещаются следующие части зданий, помещения и группы помещений классов функциональной пожарной опасности согласно статьи 32 [3]:

- помещение пожарной техники: стоянка пожарных автомобилей, помещения техобслуживания, мойка автомобилей – Ф5.2;
- ремонтные мастерские – Ф5.1;
- административные и служебные кабинеты, помещения для учебных занятий, инструктажа, собраний или конференц-зал – Ф 4.3;
- бытовые помещения: гардеробные, душевые и туалеты, разогрева и приема пищи, помещения отдыха – Ф 3.6;

- учебные помещения – Ф 4.2;
- спортивный зал, зал физической подготовки - Ф3.6;
- служебные квартиры и общежитие - Ф 1.2;
- складские помещения - Ф 5.2;
- технические помещения и лаборатории - Ф5.1;
- дежурно-диспетчерская служба, центр управления силами и средствами - Ф4.3;
- учебно-спортивные и тренировочные комплексы, включающие спортивный зал с подсобными помещениями, пожарную башню, стометровую полосу с препятствиями, подземный резервуар для воды и пожарный гидрант с площадкой для стоянки автомобилей, спортивные площадки - Ф 2.1.
- автозаправочная станция, топливораздаточные колонки с резервуарами для хранения жидкого топлива и подъездной площадкой для автомобилей - Ф 5.1;
- крытая стоянка резервной пожарно-спасательной техники - Ф 5.2.
- база ГДЗС, которая размещается во пристроенной к пожарно-спасательной части здания и имеет отдельный вход.

В соответствии с заданием на проектирование предусматриваются помещения для специальных служб: внедрения новых образцов пожарной техники, робототехнических средств, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и специализированного медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров.

6.5 Здания пожарных депо для многофункциональных пожарно-спасательных комплексов, как правило, разделяются на зоны: техническую, административную, бытовую и жилую.

При проектировании многофункциональных пожарно-спасательных комплексов здания и помещения, кроме требований настоящего свода правил, должны отвечать требованиям нормативных документов в зависимости от класса функциональной пожарной опасности.

6.6 Категории производственных и складских зданий и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности устанавливается в технологической части проектной документации согласно требованиям статьи 32 [3] и СП 12.13130.

6.7 Состав зданий, сооружений, помещений и групп помещений пожарного депо для городских и сельских поселений, а также в кластерах, промышленных парках, на предприятиях (в организациях) определяется в технологическом разделе проектной документации с учетом расчетной потребности в пожарно-спасательных технических средствах и функционального назначения соответствующего подразделения.

Для городских и сельских поселений, кластеров и индустриальных парков количество и функциональный состав зданий, сооружений, помещений и групп помещений пожарных депо устанавливается исходя из требований по обеспечению пожарной безопасности каждого объекта, установленных нормативными документами, а потребность в средствах тушения (количество и вид пожарно-спасательной техники, запаса средств пожаротушения и т.д.) - из условия обеспечения тушения пожара или ликвидации ЧС, а также их последствий на наиболее опасном объекте обслуживаемой территории.

6.8 Пожарные депо должны включать здания, сооружения, помещения или группы помещений, обеспечивающие работающих в зданиях пожарных депо следующими видами обслуживания производственной инфраструктуры:

- управление - повседневное пользование;
- общественное питание - повседневное пользование;
- медико-профилактическое - периодическое пользование;
- обучение – периодическое пользование;
- культурно-массовое - эпизодическое пользование;
- коммунально–хозяйственное - повседневное пользование.

6.9 В техническом задании на проектирование и в технологической части проектной документации на пожарное депо устанавливаются:

- площадь помещений, необходимая для размещения личного состава для осуществления пожарно-профилактической работы;

- площадь помещений, необходимая для личного состава ~~персонала~~ для организации и тушения пожаров, ликвидации других ЧС и их последствий с учетом размещения пожарно-спасательной техники в соответствии с Приложением А;

- площадь помещений для организации обслуживания и жилой инфраструктуры;

- площадь помещений в случае размещения в них органов управления пожарной охраны;

- площадь помещений при размещении в них органов управления, дежурно-диспетчерской службы.

Перечень служебных помещений пожарных депо приведен в приложении Б.

Допускаются отступления от установленных величин площадей помещений: до 10% - для помещений с нормируемой площадью 12 м² и более, до 15% - для помещений с нормируемой площадью менее 12 м².

6.10 На базе ГДЗС, где обслуживаются дыхательные аппараты на сжатом кислороде (далее - ДАСК) и дыхательные аппараты на сжатом воздухе (далее - ДАСВ), размещаются (предусматриваются) следующие помещения:

- служебный кабинет (для размещения персонала, осуществляющего работу базы ГДЗС);

- аппаратная (для хранения и проведения проверок ДАСК и ДАСВ);
- мастерская по ремонту ДАСК и ДАСВ;
- мойка и сушка средств индивидуальной защиты органов дыхания (далее - СИЗОД);
- хранения химического поглотителя и снаряженных регенеративных патронов (для баз ГДЗС по обслуживанию ДАСК);
- компрессорная (помещение компрессорной имеет не менее двух выходов, в том числе один из них - непосредственно наружу);
- испытательный воздухонаполнительный пункт воздушных (кислородных) баллонов СИЗОД.

6.11 База ГДЗС оснащается в соответствии с [7].

6.12 Численность личного состава, размещаемого в пожарном депо предприятия, организации для целей профилактики пожаров и иных чрезвычайных ситуаций, а также численность и техническая оснащенность для целей пожаротушения, ликвидации ЧС и их последствий принимается согласно требованиям СП 232.1311500.

6.13 Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности, число этажей и площадь этажа в пределах пожарного отсека должны соответствовать требованиям [3] и требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

Многоэтажные здания пожарных депо следует выполнять не ниже II степени огнестойкости, одноэтажные здания – не ниже III степени огнестойкости.

Класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений пожарных депо должен быть не ниже С0.

6.14. При строительстве зданий и сооружений пожарных депо могут быть использованы модульные быстровозводимые конструкции. Быстровозводимые пожарные депо допускается проектировать III и IV степени огнестойкости. Допускается устройство административно-бытовой части из блок-контейнеров модульного типа с главным входом со стороны бокового фасада, а всего здания и других сооружений на прилегающей территории пожарного депо - из сэндвич-панелей по несущему металлическому каркасу с облицовкой внутренних поверхностей в помещениях. При этом минимальную высоту административно-бытовых помещений допускается принимать равной 2,4 м; высота помещений хранения-стоянки и мойки определяется заданием на проектирование в зависимости от типа используемых технических средств.

Для быстровозводимых пожарных депо модульного типа допускается:

вместо башни для сушки рукавов использовать специальные установки или шкафы для сушки рукавов, а вместо помещения для сушки одежды – шкафы и модули для сушки одежды;

аккумуляторную пункта связи совмещать с пунктом связи;

расчетное количество сотрудников в дежурной смене принимать равным 70% от списочной;

при числе работающих до 10 чел. в смену вместо комнаты приема пищи предусматривать место площадью 6 м² для установки стола для приема пищи;

помещения для отдыха в рабочее время, а также помещения психологической разгрузки совмещать с гардеробными, учебными классами, комнатами отдыха дежурной смены;

на путях движения личного состава по тревоге к помещению пожарной техники устройство пандусов с уклоном 1:10, шириной не менее 1,4м;

посты технического обслуживания совмещать с помещением хранения-стоянки техники.

При этом металлические конструкции каркаса подлежат обработке антикоррозийным покрытием.

6.15 В технологической части проекта должна быть установлена списочная численность работающих: в наиболее многочисленной смене, а также в наиболее многочисленной части смены при разнице в начале и окончании смены 1 час и более, принимаемая для расчета бытовых помещений и устройств; при этом, в численность работающих необходимо включать число людей, проходящих производственное обучение.

Производственные процессы в пожарном депо по санитарно-гигиеническим требованиям относятся к I группе; при этом:

расчетное число сотрудников, обслуживаемых на единицу оборудования в санитарно-бытовых помещениях, минимальное необходимое количество шкафов спецодежды, скамей, душевых и санитарных приборов следует принимать согласно СП 44.13330;

минимальные расстояния между осями и ширину проходов между рядами оборудования бытовых помещений следует принимать согласно СП 44.13330;

уборные в зданиях пожарных депо высотой более одного этажа должны быть на каждом этаже; при численности работающих на двух смежных этажах 30 чел. или менее уборные следует размещать на этаже с наибольшей численностью;

при численности работающих сотрудников в смену менее 30 человек комнату разогрева пищи допускается не устраивать; комната приема пищи в этом случае должна быть оборудована умывальником, стационарным кипятильником, электрической плитой, холодильником.

6.16 С каждого этажа пожарного депо должно быть предусмотрено не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов непосредственно наружу, в лестничные клетки или на лестницу 3-го типа.

Расстояние от наиболее удаленного помещения до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать в соответствии с требованиями СП 1.13130 в зависимости от класса функциональной пожарной опасности.

6.17 На путях движения личного состава по тревоге к помещению пожарной техники не допускается устройство порогов, ступеней, а также устройство выступающих частей конструкций и оборудования на высоте менее 2,2 м от уровня пола.

На путях движения личного состава по тревоге к помещению пожарной техники допускается устройство пандусов с уклоном 1:10, шириной не менее 1,4 м.

6.18 Помещение для дежурной смены должно быть расположено не выше второго этажа; при этом в междуэтажном перекрытии устраиваются проемы размером не менее (1,2×1,2) м с металлическими столбами диаметром 200 мм для спуска в помещение пожарной техники из расчета 1 столб на 7 человек дежурной смены. Над проемами устраиваются кабины с открывающимися внутрь двустворчатыми дверями, оборудованными блокирующими устройствами от самопроизвольного открывания.

У основания спускового столба на полу укладываются легкие упругие маты диаметром не менее 1 м для смягчения удара при приземлении.

Кабины спусковых столбов должны иметь плотно пригнанные двери с уплотнением в притворах, мягкими прокладками для предупреждения проникновения выхлопных газов из гаража. Подступы к кабинам спусковых столбов выполняются без выступов и порогов во избежание спотыкания при следовании к спусковым столбам.

6.19 Ширина коридоров на путях движения личного состава дежурной смены по тревоге должна быть не менее 1,4 м. При размещении дежурной смены на втором этаже здания, открывание всех дверей должно предусматриваться по направлению движения к местам расположения спусковых столбов в помещение пожарной техники.

6.20 Высота помещений от пола до потолка должна быть не менее 2,5 м, в климатических подрайонах IA, IB, IG, ID и IVA (согласно СП 131.13330) - не менее 2,7 м. Высоту от пола до низа выступающих конструкций перекрытий, оборудования и коммуникаций, а также высоту от пола до потолка в коридорах следует принимать не менее 2,2 м.

Высота помещений хранения-стоянки пожарно-спасательной техники и мойки определяется с учетом расстояния от верха пожарной техники до низа несущих конструкций покрытия (перекрытия) не менее 0,7 метра.

6.21 Ширина проходов для личного состава между автомобилями, а также между автомобилями и конструкциями здания в помещении стоянки пожарно-спасательной техники принимается в соответствии с Приложением А.

Глубина соответствующих помещений, а также помещений технического обслуживания и мойки в зданиях пожарных депо принимается в зависимости от габаритов пожарно-спасательной техники, но не менее 8 метров.

В гараже-стоянке предусматриваются упоры для задних колес пожарных

автомобилей или стационарные колесоотбойники (башмаки) с учетом расстановки пожарно-спасательной техники.

6.22 В помещении гаража-стоянки основной пожарно-спасательной техники устанавливаются стеллажи для укладки специальной боевой одежды и снаряжения из расчета 100 % обеспеченности штатной численности расчета (дежурной смены) и 100 % резерва с учетом усиления службы. Стеллажи (тумбочки) со специальной защитной одеждой личного состава караула располагаются вдоль стены гаража-стоянки за пожарными автомобилями; высота от пола составляет не более 0,8 м.

6.23 Пункт связи в пожарном депо следует располагать справа, а пост технического обслуживания - слева от помещения хранения-стоянки техники по ходу её выезда. Пункт связи должен иметь естественное освещение и располагаться смежно с помещением пожарной техники. В разделяющей их перегородке следует предусматривать окно размерами 1,2 x 1,5 м на расстоянии 0,6 м от пола, которое оборудуется приспособлением для передачи путевок на выезд. Выход из помещения пункта связи непосредственно в помещение хранения-стоянки техники не допускается.

6.24 Аккумуляторную пункта связи необходимо предусматривать, как правило, в отдельном смежном помещении с входом через тамбур-шлюз 2-го типа. Пост мойки в пожарных депо I - IV типов следует проектировать в отдельном боксе.

6.25 Ширину ворот в гараже-стоянке пожарно-спасательной техники следует принимать на 1 м больше ширины состоящих на вооружении технических средств. Каждые ворота должны оборудоваться ручными и автоматическими запорами, а также фиксаторами, предотвращающими самопроизвольное их закрывание. При дистанционном и автоматическом открывании ворот должна быть обеспечена также возможность открывания их во всех случаях вручную.

Допускается хранение (стоянка) пожарно-спасательной техники в обособленных боксах, выделенных перегородками с ненормируемым пределом огнестойкости.

Верхняя часть ворот должна иметь остекление площадью не менее 30 % от всей площади ворот. Высота ворот на въезде (выезде) должна обеспечивать беспрепятственный проезд пожарной техники.

Высота ворот пожарного депо должна быть, как правило, не менее 4,5 м.

В полотно первых от помещения дежурно-диспетчерской службы (пункта связи) ворот предусматривается калитка размером не менее 0,7 x 2,0 м. Ворота оборудуются воздушно-тепловой завесой с ручным или автоматическим пуском.

6.26 Помещения производственного, складского и технического назначения (включая сети инженерно-технического обеспечения), за

исключением помещений категорий В4 и Д и должны выделяться противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. Хранение горюче-смазочных материалов (ГСМ), пенообразователя и порошка осуществляется в отдельных встроенно-пристроенных помещениях.

6.27 Взаимосвязь в пределах этажа помещений гаража-стоянки техники с помещениями другого назначения (не входящими в комплекс стоянки) допускается через тамбур-шлюзы с перегородками EI45 и перекрытиями REI45, с заполнением проемов дверями с пределом огнестойкости EI30 и с подпором воздуха при пожаре.

Сообщение между гаражом-стоянкой и жилой частью в пределах этажа не допускается. Посты технического обслуживания допускается совмещать с помещением хранения (стоянки) техники.

6.28 В помещении гаража-стоянки допускается размещать: аккумуляторную, рукавную базу (пост), участок (пост) технического обслуживания в составе: мастерская; кабинет безопасности движения; осмотровая канава; кладовая; пост мойки и уборки технических средств. Кроме того, к участку (посту) технического обслуживания относятся заправочный пункт и склад ГСМ.

В помещении гаража-стоянки устанавливается табло с информацией о погодных условиях (снег, дождь, туман, гололед, метель, град). На передней стене гаража у каждых ворот устанавливаются зеркала заднего обзора размером не менее 1 м х 0,4 м.

6.29 В помещениях поста технического обслуживания и хранения (стоянки) пожарно-спасательной техники устраиваются осмотровые канавы из расчета: 1 канава на 3 автомобиля. Ширина прямоточной осмотровой канавы узкого типа определяется колеей пожарного автомобиля и в зависимости от конструкции реборд составляет 1,0 - 1,1 м. Глубина осмотровой канавы составляет 1,2 - 1,4 м от уровня пола гаража-стоянки.

Осмотровые канавы должны иметь два спуска (один - по ступенчатой лестнице, другой - по скобам) и сверху закрываться съемной решеткой из металлических прутьев диаметром не менее 12 мм. По периметру канавы оборудуется предохранительная реборда высотой не менее 80 мм, пол и стены канавы облицовываются керамической плиткой, на ее дно укладывается деревянная решетка, в стенах устраиваются ниши для инструмента и светильников. Ниши для светильников должны быть защищены от механических повреждений.

6.30 В составе пожарных депо допускается предусматривать помещение для зарядки автомобильных аккумуляторов, которые отделяются от других помещений противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа и имеют обособленный выход. Сообщение помещений для зарядки аккумуляторов, относящихся к категории А по взрывопожарной и пожарной

опасности, с помещениями другого функционального назначения, допускается предусматривать через тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре.

6.31 Помещение для технического обслуживания и хранения пожарных рукавов должно иметь естественное освещение.

6.32 Стены помещения мойки и сушки СИЗОД, ДАСК и ДАСВ облицовываются керамической плиткой.

6.33 Комплекс помещений встроенных бань (саун) (класс Ф3.6) предусматривается в составе пожарных депо, как правило, многофункциональных, согласно технического задания на проектирование, не допускается размещать под помещениями для отдыха дежурной смены со спальными местами.

Комплекс помещений встроенных бань (саун) должен быть выделен противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями 3-го типа;

В парильной (сауне) следует применять печи заводского изготовления, оборудованные автоматической системой, исключающей работу печей более 8 ч в сутки.

6.34 Ширину тепловых тамбуров, тамбур-шлюзов следует принимать с превышением ширины проемов не менее чем на 0,5 м (по 0,25 м с каждой стороны), а глубину - с превышением ширины дверного полотна не менее чем на 0,2 м, но не менее 1,2 м.

6.35 Помещения хранения-стоянки техники допускается предусматривать с недостаточным по биологическому действию естественным освещением.

6.36 При проектировании зданий пожарных депо, возводимых в районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов должны соблюдать требования раздела 9 СП 14.13330.

6.37 Облицовку и отделку поверхности стен, перегородок и потолков на путях эвакуации и залов следует предусматривать в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

6.38 Геометрические параметры, минимальные расстояния между осями и ширину проходов между рядами оборудования в бытовых помещениях следует принимать по таблице 1 СП 44.13330.

6.39 В гардеробных число отделений в индивидуальных шкафах или крючков вешалок для домашней и специальной одежды следует принимать равным списочной численности работающих в дежурной смене, а уличной одежды — численности в двух смежных сменах. Индивидуальные шкафы должны обеспечивать раздельное хранение предметов верхней одежды, обуви, головных уборов, боевой одежды пожарного и предметов личной гигиены, при этом хранение предметов верхней одежды и боевой одежды пожарного организуется на плечиках.

На каждый шкаф крепится бирка размером 60 x 120 мм с указанием должности в составе караула (дежурной смены), специального звания, фамилии и инициалов ответственного лица. В целях сохранности предметов вещевого имущества и личных вещей шкафы оборудуются внутренними замками.

При оборудовании раздевалки должны использоваться современные материалы с высокой степенью износостойкости (напольная плитка, стеновые панели), способствующие поддержанию внутреннего порядка. Освещение помещения – дневное с использованием светильников дневного света.

6.40 Комната (место) для предварительной очистки боевой одежды и обуви пожарного оборудуется вблизи комнаты для переодевания, должно в себя включать наличие горячего и холодного водоснабжения, канализации, приточно-вытяжной вентиляции и достаточного освещения. Полы должны быть выполнены из нескользящего материала. На краны для разбора горячей и холодной воды должны быть установлены гибкие шланги.

Помещение для предварительной очистки боевой одежды и обуви пожарного оборудуется ножной ванной, необходимым количеством вешалок, скамьями, стеллажей и щеток для чистки одежды.

6.41 Число душевых, умывальников и специальных бытовых устройств, предусмотренных в таблице 2, следует принимать по численности работающих в смену или части этой смены, одновременно оканчивающих работу. Для умывания устанавливаются умывальники из расчета 1 кран на 3 – 5 человек. На стенах размещаются зеркала и вешалки для полотенец. Над кранами раковины оборудуются полочками для туалетных принадлежностей, а также размещаются зеркала. Температура в комнате для умывания должна быть не ниже +20⁰С.

6.42 Помещения медицинского обслуживания включают: медпункты, фельдшерские и врачебные здравпункты, парильные (сауны), а также помещения для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки, фитопункты.

По отдельному заданию на проектирование могут быть предусмотрены и другие службы медико-санитарной части, а также спортивно-оздоровительные здания и сооружения, помещения и группы помещений.

При списочной численности работающих от 50 до 300 необходимо предусматривать медицинский пункт, соответствующий СанПиН 2.1.3.2630-10.

Площадь медицинского пункта следует принимать: 12 м² – при списочной численности от 50 до 150 работающих, 18 м² – от 151 до 300.

Медицинский пункт должен иметь оборудование, определенное заданием на проектирование.

6.43 Площадь помещений для органов управления следует принимать из расчета 4 м² на одного работника. При оснащении рабочих мест электронным оборудованием и размещении в рабочих помещениях устройств коллективного

пользования площади помещений допускается увеличивать в соответствии с требованиями технических условий на эксплуатацию.

6.44 Площадь кабинетов руководителей может составлять до 15 % общей площади рабочих помещений.

Площадь залов совещаний управления следует принимать из расчета 0,9 м² на одно место в зале. для проведения совещаний допускается увеличивать площадь одного из кабинетов руководителей предприятия из расчета 0,8 м² на одно место. Площадь кабинета должна быть определена заданием на проектирование.

6.45 Комнаты отдыха дежурной смены должна иметь естественное освещение и вентиляцию. При оформлении интерьера применяются современные материалы цветовой гаммы мягких тонов. Искусственное освещение помещения приглушенное с использованием декоративных люстр. Окна оборудуются светонепроницаемыми занавесками (жалюзи). Температура в комнате отдыха должна быть не ниже +18⁰С.

Комната отдыха дежурной смены оборудуется кроватями (топчанами, кушетками, креслами) из расчета на 100 % штатной численности караула дежурной смены. Кровати (топчаны, кушетки, кресла) в комнате отдыха располагаются так, чтобы около каждой из них или около двух сдвинутых вместе оставалось место для прикроватных тумбочек. Кушетки должны располагаться в один ярус, не ближе 50 сантиметров от наружных стен.

6.46 Покрытие полов стоянки (гаража) техники должно быть стойким к воздействию нефтепродуктов и рассчитано на сухую (в том числе механизированную) уборку помещений.

6.47 Количество постов и тип мойки (ручная или автоматическая) принимается из условия организации одного поста.

6.48 Выбросы в атмосферу от автомобилей для строящихся или реконструируемых пожарных депо определяют расчетом рассеивания выбросов от автомобиля (при разработке раздела проекта «Мероприятия по охране окружающей среды»).

6.49 Комната (место) для стирки вещевого имущества должна быть оборудована бытовыми стиральными машинами из расчета 1 стиральная машина на 10 человек из состава караула (дежурной смены). При установке стиральных машин учитываются требования безопасности. Пол и стены комнаты (места) для стирки одежды отделяются керамической плиткой.

Для организации сушки вещевого имущества, комната (место) для стирки оборудуется напольными сушилками из расчета 1 сушилка на 5 человек из состава караула (дежурной смены), столом для глажения и электрическим утюгом, оборудованным несгораемой подставкой, тканевой салфеткой для глажения имущества размером 100 x 60 см и другой необходимым инвентарем

В комнате (месте) для стирки вещевого имущества устанавливаются

емкости для хранения грязного и чистого белья. Емкости маркируется в соответствии с предназначением.

Помещение для сушки вещевого имущества оборудуется системой центрального отопления в соответствии с требованиями технической эксплуатации зданий. Оборудование помещения и размещение в ней имущества должны соответствовать требованиям пожарной безопасности и исключать возможность возгорания (самовозгорания) вещевого имущества, обуви и другого имущества во время просушки.

В помещении для сушки должны быть предусмотрены: вешалки для просушки обмундирования и обуви, термометр, рассчитанный на интервал температур от +10 до +120°C, инструкция по режимам просушки обмундирования и обуви. В летний период при отключении центрального отопления сушилка должна обогреваться от автономной системы отопления.

6.50 Для организации хранения вещевого имущества, специальной одежды, обуви, снаряжения, санитарно-хозяйственного имущества и боевой одежды пожарного в подразделениях оборудуется склад (кладовая) для хранения вещевого имущества.

Склад (кладовая) для хранения вещевого имущества оборудуется стеллажами, шкафами и вешалками для размещения предметов вещевого и другого имущества.

Шкафы и стеллажи на складе должны соответствовать размеру и виду хранимого имущества. Предметы верхней одежды, специальной одежды и боевой одежды пожарного хранятся в подвешенном состоянии на плечиках. Изделия развешивают на плечики комплектно или поштучно.

На каждую партию поступившего имущества оформляется стеллажный ярлык, и размещается в шкафах и на стеллажах.

На складе (кладовой) вывешивается документация, плакаты в рамках с правилами хранения и содержания материально-технических средств.

Прием и выдачу вещевого имущества организует инспектор. Склад в нерабочее время запирается на замок, опечатывается старшиной.

6.51 Кладовая (место) для хранения масел и смазок оборудуется в помещении гаража и укомплектовывается стеллажами и шкафами для размещения тары с маслами и смазками. Хранение масел и смазок разрешается в заводской или металлической таре.

6.52 Учебная пожарная башня устанавливается на специально оборудованной площадке дворовой территории или пристраивается к зданию пожарного депо (встраивается в здание). Пристроенная (встроенная) учебная башня должна соответствовать степени огнестойкости здания и иметь отдельный вход. При наличии входа в здание дверь выполняется противопожарной соответствующего типа.

Отдельно стоящая учебная башня может быть любой степени

огнестойкости.

Учебные башни отвечают следующим требованиям:

а) вертикальная фасадная сторона учебной башни обшивается строительным материалом, является рабочей и на ней предусматриваются по два и более оконных проема размером 1,10 x 1,87 м в каждом этаже (кроме первого);

б) расстояние от окна до обреза стены - не менее 65 см;

в) ширина простенка - не менее 60 см;

г) ширина подоконника - 38 - 40 см;

д) расстояние до верхней поверхности подоконника от уровня пола - 80 ± 5 см (с учетом применения контактной площадки);

е) высота подоконника второго этажа от поверхности предохранительной подушки - 4,25 м, расстояние между подоконниками 2, 3, 4 этажей - 3,3 м;

ж) подоконники 2, 3, 4 этажей выступают за фасадную плоскость учебной башни на 3 см; к рабочей части по всей ее ширине на уровне подоконников 2, 3, 4 этажей набивается брус (рейка), при этом толщина бруса (рейки) соответствует размеру подоконника;

з) на рабочей стороне учебной башни запрещается наличие отверстий (кроме оконных проемов) и выступающих частей. На расстоянии 3 м 20 см от верхней поверхности подоконника второго этажа учебной башни к ее основанию на лицевой стороне нашивается брус размером 6 x 6 см по всей ширине башни (расстояние измеряется до нижней стороны бруса). Под окнами второго этажа до земли на фасадную часть разрешается набивать листовое железо, резину, пластик или фанеру для предохранения личного состава подразделений от заноз;

и) на каждом этаже учебной башни находятся площадки глубиной (от рабочей стороны) не менее 1,5 м, при этом каждая площадка имеет выход на стационарную лестницу, имеющую ограждение и установленную внутри учебной башни на одной из ее нерабочих сторон;

к) учебная башня оборудуется надежными страхующими приспособлениями или сеткой;

л) перед рабочей стороной учебной башни в грунте размещается предохранительная подушка толщиной не менее 1 м, шириной от фасадной стороны 4 м, выступающая за габариты башни не менее чем на 1 м.

Предохранительная подушка указанной толщины делается из засыпки, состоящей из 50% опилок и 50% песка, которая перемешивается и насыпается слоем на пружинистое основание; толщина основания - 50 см.

Перед учебной башней устраивается площадка длиной не менее 35 м.

Ширина площадки составляет:

а) при учебной башне на 2 ряда окон - не менее 5 м;

б) на 3 ряда окон - не менее 7,5 м;

в) на 4 ряда окон - не менее 10 м.

Учебная башня оборудуется ставнями с запорами для закрывания окон и щитами для предохранения подушки от попадания влаги.

Учебная башня обеспечивается страхующими устройствами из расчета: одно устройство на один ряд окон по вертикали, которые ежегодно испытываются в установленном порядке с оформлением соответствующего акта.

7. Требования к внутренней среде

7.1 В производственных помещениях пожарного депо значения параметров микроклимата должны находиться в пределах, при которых отсутствует угроза причинения вреда здоровью в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4.548-96. Оптимальные параметры микроклимата на рабочих местах должны соответствовать величинам, приведенным в табл.1, СанПиН 2.2.4.548-96 применительно к выполнению работ различных категорий в холодный и теплый периоды года.

7.2 В производственных помещениях, в которых допустимые нормативные величины показателей микроклимата невозможно установить из-за технологических требований к производственному процессу или экономически обоснованной нецелесообразности, условия микроклимата следует рассматривать как вредные и опасные. В целях профилактики неблагоприятного воздействия микроклимата должны быть использованы защитные мероприятия (например, системы местного кондиционирования воздуха, воздушное душирование, компенсация неблагоприятного воздействия одного параметра микроклимата изменением другого, спецодежда и другие средства индивидуальной защиты, помещения для отдыха и обогрева, регламентация времени работы, в частности, перерывы в работе, сокращение рабочего дня, увеличение продолжительности отпуска, уменьшение стажа работы и др.).

7.3 Параметры микроклимата в обслуживаемой зоне, а также качество воздуха общественных, административных и бытовых помещений должны соответствовать допустимым показателям по ГОСТ 30494- 2011.

7.4 Здания и сооружения должны быть спроектированы и возведены так, чтобы в процессе и при прекращении их эксплуатации не возникало недопустимой угрозы причинения вреда здоровью людей в результате физических, биологических, химических воздействий.

7.5 Безопасность пребывания в помещениях пожарных депо должна обеспечиваться санитарно-эпидемиологическими и микроклиматическими условиями: отсутствием вредных веществ в воздухе рабочих зон выше предельно допустимых концентраций, минимальным выделением теплоты и

влаги в помещения; отсутствием выше допустимых значений шума, вибрации, уровня ультразвука, электромагнитных волн, радиочастот, статического электричества и ионизирующих излучений, а также ограничением физических нагрузок, напряжения внимания и предупреждением утомления работающих в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4.548, СП 2.2.2.1327 и действующих гигиенических нормативов, гигиеническими требованиями к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту.

7.6 Инженерные системы должны иметь автоматическое или ручное регулирование системы воздухообеспечения. Системы отопления здания должны быть оснащены приборами для регулирования теплового потока.

7.7 Во входах в здания в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 15°C и ниже следует предусматривать устройство тамбуров-шлюзов или воздушно-тепловых завес.

7.8 Для исключения отрицательного влияния на окружающую среду следует выполнять мероприятия по очистке и обезвреживанию стоков, улавливанию и очистке технологических и вентиляционных выбросов, внедрению безотходной и малоотходной технологий; своевременному удалению, обезвреживанию и утилизации отходов производства.

7.9 Здания и сооружения должны быть спроектированы и возведены, а прилегающая территория благоустроена таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации не возникало недопустимой угрозы несчастных случаев с людьми в результате скольжений, падений, столкновений, ожогов, электрошоков, а также вследствие взрыва.

7.10 В зданиях пожарных депо должны выполняться мероприятия по охране труда в соответствии с [13].

8. Требования к инженерно-техническому оборудованию зданий пожарных депо

8.1 Здание пожарного депо должно оборудоваться канализацией, холодным и горячим водоснабжением, отоплением, вентиляцией, кондиционированием, автоматическими и слаботочными устройствами (громкоговорящая связь в зданиях и на территории, радиофикация, телефонизация, локальная компьютерная сеть, интернет и телевидение).

8.2 Инженерное оборудование зданий и сооружений пожарных депо следует проектировать с учетом требований СП 113.13330, СП 56.13330, СП 31.13330, СП 32.13330, СП 31-110-2003, СП 134.13330, СП 5.13130, СП 6.13130, СП 7.13130, СП 8.13130, СП 10.13130.

8.3 Инженерное оборудование зданий и помещений общественного назначения, входящих в состав пожарных депо, следует проектировать с учетом требований СП 44.13330, СП 118.13330, СП 31.13330, СП 32.13330, СП 31-110-

2003, СП 134.13330, СП 5.13130, СП 6.13130, СП 7.13130, СП 8.13130, СП 10.13130.

8.4 Система канализации помещения мойки автомашин должна присоединяться к внешним сетям через песко-нефтеуловитель. В отсутствие внешних сетей промышленной канализации, система должна быть оборудована локальными очистными сооружениями и работать по принципу замкнутого водооборота.

8.5 Воздухообмен в помещениях пожарной техники, мойки и поста технического обслуживания автомобилей следует принимать по принципу «сверху-вверх».

Приточно-вытяжную вентиляцию необходимо рассчитывать из условий одновременного выезда 50 % автомобилей.

Следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию для разбавления и удаления вредных газовывделений по расчету ассимиляции согласно требований ГОСТ 12.1.005.

В стоянке пожарных автомобилей требования к системам вентиляции следует принимать по указанным документам как для складских зданий, относящихся по пожарной опасности к категории В.

8.6 Электроснабжение пожарных депо следует предусматривать по I категории надежности.

В зданиях и сооружениях пожарного депо допускается размещение дизельных электрогенераторов. При этом помещения для размещения дизельных электрогенераторов необходимо отделять от других помещений и коридоров противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.

8.7 Помещения пункта связи, пожарной техники, дежурной смены и коридоры, соединяющие их, оборудуются аварийным освещением.

8.8 Помещения пожарных депо следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями [8].

8.9 В местах прохождения кабельных линий и электропроводок инженерных систем, в том числе противопожарной защиты, через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже пределов огнестойкости таких конструкций. Оболочка электрокабелей, применяемых в стоянках автомобилей, должна соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

8.10 Сети инженерно-технического обеспечения стоянок пожарных автомобилей должны быть автономными от инженерных сетей помещений другого класса функциональной пожарной опасности.

8.11 Число струй и минимальный расход воды на одну струю на внутреннее пожаротушение пожарного депо следует принимать:

- 2 струи по 2,5 л/с – при объеме до 5000 м³, 2 струи по 5 л/с - при объеме свыше 5000 м³.

8.12 На питающей сети между пожарными насосами и сетью противопожарного водопровода следует устанавливать обратные клапаны.

8.13 В пожарных депо расчетная температура воздуха в помещениях пожарной техники должна составлять не менее плюс 16 °С.

8.14 Въездные и выездные наружные ворота должны оборудоваться воздушно-тепловыми завесами;

8.15 В помещениях для пожарной техники следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию для разбавления и удаления вредных газовыделений по расчету ассимиляции, обеспечивая требования ГОСТ 12.1.005.

Следует предусматривать установку приборов для измерения концентрации СО и соответствующих сигнальных приборов по контролю СО в помещении с круглосуточным пребыванием персонала.

В гараже-стоянке предусматривается газоотвод от выхлопных труб для удаления газов от работающих двигателей пожарных автомобилей. При этом обеспечивается постоянное подключение системы газоотвода к выхлопной системе пожарных автомобилей и саморазмыкание в начале их движения.

Гараж-стоянка оборудуется системой приточно-вытяжной вентиляции, рассчитанной на одновременный выезд 50% пожарных автомобилей

8.16 Электроснабжение и электротехнические устройства следует проектировать в соответствии с требованиями [9] и [3].

8.17 По обеспечению надежности потребителей электроснабжения пожарные депо следует относить к I категории.

Электроприводы механизмов открывания ворот без ручного привода и аварийное освещение стоянок автомобилей, должны быть постоянно готовы к выезду;

Электрокабели, питающие противопожарные устройства, должны присоединять непосредственно к вводным щитам здания (сооружения) и не должны одновременно использовать для подводки к другим токоприемникам.

Кабельные линии, питающие системы противопожарной защиты, должны выполнять огнестойкими кабелями с медными жилами и не использовать для других электроприемников согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

8.18 Освещение помещений пожарных депо следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 52.13330.

8.19 К сети аварийного (эвакуационного) освещения должны быть подключены световые указатели:

а) эвакуационных выходов на каждом этаже;

- г) мест установки первичных средств пожаротушения;
- д) мест расположения наружных гидрантов.
- е) номерных знаков на фасаде здания, сооружения;

Световые указатели мест установки гидрантов, пожарных кранов и огнетушителей должны включаться автоматически при срабатывании систем пожарной автоматики.

Помещение дежурной смены и коридоры оборудуются аварийным освещением от аккумуляторных батарей или независимого стационарного источника питания.

Помещения центральных пунктов пожарной связи и пунктов связи пожарной части оборудуются аварийным освещением, обеспечивающим освещенность не ниже 5% от общей нормы освещенности

8.20 Системы автоматического пожаротушения и сигнализации, оповещения о пожаре должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

8.21 Автоматическое пожаротушение в помещениях хранения пожарных автомобилей следует предусматривать при их количестве 10 и более.

8.22 Автоматической пожарной сигнализацией должны быть оборудованы все помещения, кроме помещений с мокрыми процессам, в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009.

Пожарные депо при двух этажах и более должны оборудоваться системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа.

9. Содержание и эксплуатация

9.1 Содержание и эксплуатация помещений и оборудования должны обеспечивать согласно [10]:

создание нормальных условий повседневной деятельности и быта, способствующих успешному проведению профессиональной подготовки личного состава и несению караульной (дежурной) службы;

соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к размещению личного состава;

экономное расходование топлива, электроэнергии и воды;

ведение учета, обеспечение правильного и экономного использования и эксплуатации имущества и оборудования, надлежащего ухода и сохранности материально-технических средств, объектов материально-технической базы.

9.2 В процессе эксплуатации следует обеспечивать согласно [11]:

- своевременное определение потребности, истребование материально-технических и денежных средств, получение, учет и хранение всех видов материально-технических средств, их распределение, выдача (отправка, передача) по назначению, доведение установленных норм до личного состава МЧС России, обеспечение правильного и экономного расходования

материально-технических и денежных средств и ведение в установленном порядке соответствующей отчетности;

- учет поступивших на обеспечение (укомплектование) материально-технических средств;

- накопление, хранение, освежение, учет, использование и восполнение резерва материально-технических средств на предупреждение, ликвидацию чрезвычайных ситуаций и оказание помощи пострадавшему населению Российской Федерации и иностранных государств;

- внедрение новых образцов пожарной техники, робототехнических средств, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и специализированного медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров;

- организация технически правильной эксплуатации техники и поддержание ее в постоянной готовности к применению по назначению;

- техническое обслуживание и ремонт техники в соответствии с требованиями нормативных и распорядительных документов МЧС России, инструкций по ее эксплуатации предприятий-изготовителей;

- ввод техники в строй и закрепление ее за личным составом;

- освоение техники личным составом;

- подвоз материально-технических средств различными видами транспорта;

- банно-прачечное обслуживание личного состава;

- планирование повседневной деятельности;

- создание условий для организации и проведения боевой (профессиональной) подготовки личного состава, воспитательной работы и других мероприятий повседневной деятельности;

- передача по назначению в установленном порядке материально-технических средств, оборудования, инвентаря и другого имущества;

- выявление нарушений в организации материально-технического обеспечения, оперативное принятие мер по их устранению;

- руководство подготовкой младших специалистов служб материально-технического обеспечения в региональных центрах и главных управлениях (далее - территориальные органы) и учреждениях;

- систематический контроль состояния материально-технических средств должностными лицами территориальных органов и учреждений, в том числе специальной (комплексной) комиссией территориальных органов и учреждений, принятие мер руководителями территориальных органов и учреждений, других подразделений МЧС России по обеспечению сохранности техники, поддержанию ее в постоянной готовности к применению по назначению;

- своевременное и правильное списание техники и имущества, выработавших установленный ресурс и непригодных к дальнейшему использованию;

- отчетность о фактическом наличии техники и имущества;

- управление силами и средствами материально-технического обеспечения территориальных органов и учреждений.

- оценка деятельности должностных лиц, отвечающих за организацию материально-технического обеспечения и хозяйственную деятельность.

9.3. Проведение мероприятий по материально-техническому обеспечению системы МЧС России осуществляется через соответствующие службы (вещевую, продовольственную, горючего и смазочных материалов, техническую, автомобильную, инженерную, службу радиационной, химической, биологической защиты, ракетно-артиллерийского вооружения).

9.4 Положения о службах утверждаются соответствующими руководителями в соответствии с их полномочиями.

9.5 В пожарных депо должен соблюдаться установленный порядок размещения личного состава, отопления, освещения, эксплуатации инвентаря, мебели и других материально-технических средств.

В гараже-стоянке не допускается:

- а) загромождать ворота, тамбуры, проходы к пожарным кранам и месту расположения пожарного щита;

- б) держать открытыми заливные горловины топливных баков пожарного автомобиля;

- в) мыть детали легковоспламеняющимися и горючими веществами;

- г) заряжать аккумуляторные батареи;

- д) применять открытый огонь;

- е) заправка пожарных автомобилей горюче-смазочными материалами, а также их хранение;

- ж) стоянка автомобилей, не предусмотренных штатами подразделения ФПС;

- з) отдых личного состава подразделения ФПС в пожарных автомобилях.

9.6 В помещениях производственных мастерских отрядов (частей) технической службы, станций и постов диагностики и технического обслуживания, аккумуляторных, испытательных пожарных лабораторий, механизированного ремонта и обслуживания пожарных рукавов, баз и постов газодымозащитной службы (далее - ГДЗС) и кинопроекторных клубов, а также в кабинетах, лабораториях и мастерских профильных учреждений и учебных подразделений вывешиваются инструкции по охране труда.

Приложение А

Габариты пожарных автомобилей, применяемые для определения габаритов их мест размещения и обслуживания

Наименование автомобиля	Габариты мах, мм			Масса, кг	
	Длина L	Ширина B	Высота H		
Автолестница пожа АЛ-30 (ЗИЛ-131)	11	2.5	3.2	10185	
Автолестница пожа АЛ-37(КамАЗ-53229)	11	2.5	3.6	20000	
Автолестница пожа АЛ-50 (КамАЗ-53229)	11.5	2.5	3.7	22000	
Автомобиль быст реагирования А (ГАЗ-2705)	5.5	2.0	2.5	3550	—
Автомобиль газо тушения АГТ-1 (З 433114)	7.75	2.5	2.9	12000	
Автомобиль газодымозащитной службы АГ-20 (З 433362)	7.4	2.5	2.8	10500	
Автомобиль дымоудаления пожарный АД-90	6.9	2.5	2.7	5800	
Автомобиль насос рукавный АНР-40-14	7.7	2.5	3.0	10000	
Автомобиль порошкового тушенияАП-5000 (КамАЗ-53215)	8.2	2.5	3.4	18700	
Автомобиль шта пожарный АШ-7 (27	5.5	2.0	2.5	3500	
Автоцистерна пожарнаяАЦ-8-40 (КамАЗ-53229)	2.7	2.5	3.2	21000	
Автоцистерна пожа АЦ-40 на шасси 433114.	7.61	2.5	3.14	10800	
Автоподъемник коленчатый пожар АКП-35 (КамАЗ-532	11	2.5	3.5	20000	
Автоцистерна пожа АЦП-8,0-40 на ш УРАЛ	8.54	2.5	3.25	20360	

Автоцистерна пожарная с лестницей АЦЛ-3-4 (КамаАЗ-43118)	8.0	2.5	3.5	16800	
Автоцистерна АЦ 6 (5557)	8.6	2.5	3.4	20630	
Автоподъемник коленчатый пожарный АКП-35 (КамаАЗ-532)	11	2.5	3.5	20000	
Оперативно-штабный автомобиль ОШ (ГАЗ-32217)	5.5	2.5	3.7	3500	
Пожарная насосная станция ПНС-110	7.65	2.5	3.0	10500	
Рукавный автомобиль АР-2	8.1	2.5	3.45	15100	

П р и м е ч а н и я

1 Параметры мест для стоянки пожарных автомобилей, площади проездов, расстояния между пожарными автомобилями, а также между автомобилями и конструкциями здания устанавливаются проектом в зависимости от типа и габаритов автомобилей, их маневренности. Минимальные размеры должны быть обеспечены не менее:

- между автомобилями - 2,0 м
- от крайнего правого (по выезду) автомобиля до стены - 2,0 м
- от крайнего левого (по выезду) автомобиля до стены, - 1,5 м
- от автомобиля до граней колонны, - 1,0 м
- от автомобиля до передней или задней стены:
 - в помещении на 1-3 автомобиля - 2,0 м
 - в помещении на 4 и более автомобилей - 3,0 м.

Приложение Б

Перечень служебных помещений пожарных депо

Наименование помещений	Количество автомобилей в депо, шт.: личного состава, ед. (на дежурных сутках/всего)		
	6	4	2
	Площадь помещений, м ²		
1. Помещение пожарной техники	440	210	100
2. Помещения технического обслуживания пожарной техники, пожарно-технического аварийно-спасательного оборудования, вооружения:			
а) помещение техобслуживания с осмотрами канавой	до 100 в зависимости от типа пожарной техники	70	70
б) мастерская	25	20	20
в) кладовая для инструмента и запасных частей	25	20	20
г) помещение для обслуживания и хранения рукавов	до 60 в зависимости от типа пожарной техники	20	20
д) помещение для мойки рукавов и одежды	до 50 в зависимости от типа пожарной техники	18	18
е) башня для сушки рукавов высотой не менее 1 м	площадь – не менее высота – не менее	площадь – не менее высота – не менее	площадь – не менее высота – не менее
3. Служебные помещения:			
а) кабинет начальника	16	16	16
б) кабинет заместителя начальника	14	14	14
в) канцелярия (приемная)	12	12	12
г) кабинет начальника дежурной смены	16	16	16
д) учебный класс	75	50	30
е) кабинет безопасности дорожного движения	совмещен с учебным классом		
ж) кабинет психологической разгрузки	30	20	20
з) спортивный зал	80	40	40
4. Пункт связи:			
а) диспетчерская	18	16	16
б) аппаратная	12	12	10
в) комната отдыха диспетчерского состава	9	9	9
5. Пост ГДЗС	до 40 в зависимости от типа	до 30 в зависимости от типа	до 30 в зависимости от типа

СП XXX.1325800.2017, первая редакция

Наименование помещений	Количество автомобилей в депо, шт.; личного состава, ед. (на дежурных сутках/всего)		
	6	4	2
	Площадь помещений, м ²		
	пожарной техники функционального назначения пожарной	пожарной техники функционального назначения пожарной	функционального назначения пожарной
6. Вспомогательные помещения:			
а) комната отдыха дежурной смены	135	90	54
б) раздевалка	390	160	100
в) помещение для сушки одежды	16	12	12
г) комната разогрева пищи	16	12	12
д) комната приема пищи	30	25	18
е) парная с комнатой отдыха	25	20	20
ж) уборные и душевые	80	60	50
7. Склады:			
а) вещевого имущества с кабинетом коменданта	60 (3 помещения)	50 (3 помещения)	50 (3 помещения)
б) пожарного и аварийно-спасательного оборудования и хозяйственного инвентаря	60	40	40
в) огнетушащих средств (порошок, пенообразователь и т. д.)	100	80	60
8. Дополнительные площади			
Коридоры, холлы и т. д. 35 %	до 659	до 402	до 310
В	до 2541	до 1552	до 1195

Примечания.

1. При размещении в пожарном депо автомобилей более чем на 6 единиц площадь помещений определяется методом экстраполяции.

2. Допускаются отступления от установленных величин площадей помещений, но не более чем на 15% в большую или меньшую сторону.

Библиография

- [1] Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- [2] Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- [3] Федеральный закон N123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- [4] Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
- [5] Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ ;
- [6] Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 23.01.2016) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию
- [7] Приказ МЧС от 21 апреля 2016 года N 204 «О техническом обслуживании, ремонте и хранении средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения»
- [8] «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»
- [9] ПУЭ Правила устройства электроустановок
- [10] Постановление Правительства РФ от 30.12.2012 N 1481 "О федеральной целевой программе "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года.
- [11] Приказ от 18 сентября 2012 года N 555 «Об организации материально-технического обеспечения системы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».
- [12] НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны.
- [13] Приказ Минтруда России от 23.12.2014 N 1100н"Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы"
- [14] "Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года" (разработан Минэкономразвития России).

Ключевые слова: классификация пожарных депо, подразделения пожарной охраны, пожарно-профилактическая работа, оперативная работа, размещение пожарных депо, степень огнестойкости, классы функциональной пожарной опасности, многофункциональные пожарных депо, расчетные параметры помещений мест размещения и обслуживания пожарных автомобилей, площади служебных помещений, обслуживание инфраструктуры, санитарно-эпидемиологические и микроклиматические условия.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

АО «ЦНИИПромзданий» _____

Генеральный директор

_____ В.В.Гранев

Руководитель разработки

_____ Т.Е. Стороженко

Свод правил

СП .1325800.2017

**Здания пожарных депо
Нормы проектирования**

**Подготовлено к изданию ФАУ «ФЦС»
Тел.: (495) 133-01-57**

Формат 60×84¹/₈. Тираж 100 экз. Заказ № 0542.

*Отпечатано в ООО «Аналитик»
г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18, корп. 3*