

**СВОДКА ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ**  
**по итогам проведения публичных обсуждений проекта свода правил**  
**«Общежития и хостелы. Правила проектирования»**  
(Сводка и другие материалы по данному СП размещены в статье [Сводны правил 2017](#))

	<b>Структурный элемент свода правил</b>	<b>Наименование организации или иного лица (номер письма, дата)</b>	<b>Замечание, предложение</b>	<b>Заключение разработчика</b>
1.	В целом по тексту	Заместитель заведующего лабораторией обследования и оценки качества конструкций и зданий АО «ЦНИИЭП жилища» Куницын С.А.	Таблицы номеровать по номеру пункта в таблице 5.28. <b>Таблица 5.28</b>	<b>Отклонено.</b> В тексте СП таблиц нет. Таблицы даны в Приложениях.
2.	По тексту	Генеральный директор ООО «Светознак» В.А. Горин	В проекте свода правил отсутствуют требования по применению в общежитиях и хостелах знаков безопасности, знаков информационных для общественных мест, а также элементов фотолюминесцентных эвакуационных систем, установленных требованиями действующих в Российской Федерации стандартов: - ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначения и пра-	<b>Принято</b> Раздел 7 «Обеспечение пожарной безопасности» дополнен пунктами:  <i>7.3 Систему оповещения и управления эвакуацией при пожаре следует предусматривать по СП 3.13130. Сигнальные знаки должны соответствовать ГОСТ 12.4.026-20 и ГОСТ Р 12.2.143-2009, требования к ним приведены в [НПБ 160-97 Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, об-</i>

			<p>вила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».</p> <p>- ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».</p> <p>Оба эти стандарта разработаны ТК 251 «Безопасность труда». Они применяются в производственной, общественной и иной хозяйственной деятельности людей, на производственных, общественных объектах и иных местах, где необходимо обеспечение безопасности и организация самостоятельной эвакуации людей в случае пожара или чрезвычайной ситуации. В зданиях с массовым пребыванием людей и в зданиях и сооружениях высотой более 6 этажей или более 25 м, к которым относятся общежития и hostелы, обязательны к применению требования, установленные в вышеприведенных стандартах.</p>	<p><i>щие технические требования.].</i></p> <p><i>7.4 Сигнальные знаки должны соответствовать ГОСТ 12.4.026-20 и ГОСТ Р 12.2.143-2009, требования к ним приведены в [НПБ 160-97 Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования.].</i></p> <p><i>7.5 При необходимости установки информационных знаков в помещении и на участке они должны соответствовать ГОСТ 12.4.026-2015 и ГОСТ Р 12.2.143-2009</i></p>
3.	п.1.1«(в т.ч. входящих в состав зданий другого назначения)»	Куницын С.А.	<p>Конкретизировать (в промышленные может, и они различные, в жилые?, в общественные? есть и школы и др.) или исключить, тем более по тексту есть пункт 6.1.2 со ссылкой на СП 160 многофункциональные здания</p>	<p><b>Принято.</b></p> <p>Текст в скобках исключен.</p> <p>В п. 6.1.2. дополнен фразой:</p> <p>- в изолированной части или этаже общественного здания другого назначения, кроме зданий детских образовательных</p>

				<i>учреждений, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром (приложение В СП 118.13330.2012)</i>
4.	п.1.3«...а также общежитий квартирного типа, которые проектируются по СП 54.13330.»	Куницын С.А.	Уточнить редакцию: в СП 54.13330 для общежитий квартирного типа не регламентированы требования к общественным помещениям, а они нужны.	<b>Отклонено.</b> Эти вопросы должны решаться в рамках СП 54.13330. Общежития квартирного типа проектируются только по СП 54.13330 (п. 1.1)
5.	п.1.3«...а также общежитий квартирного типа, которые проектируются по СП 54.13330.»	Куницын С.А.	СП 54.13330 не распространяется на объекты общественного назначения	<b>Отклонено.</b> См. ответ выше.
6.	Раздел 2	Куницын С.А.	СП 1 и др. перенести выше. Проверить документы: - шифры; - указать Изменения, где они есть (ко всем документам)	<b>Принято.</b> Корректировка раздела произведена
7.	2 Нормативные ссылки	Виктор Васильевич Чернов (Электронное письмо от 28.08.2017г.)	Добавить в раздел 2 свод правил СП 257.1325800.2016 Здания гостиниц. Правила проектирования. На требования этого свода правил имеется ссылка в п. 4.11.	<b>Отклонено.</b> В новой редакции пункта ссылка исключена
8.	2 Нормативные ссылки	В. В. Чернов	Заменить СП 54.13330.2011 на 54.13330.2016 (действует с 04.06.2017)	<b>Принято.</b>
9.	2 Нормативные ссылки	В.А. Горин	Включить в раздел ссылки на следующие нормативные документы: ГОСТ 12.4.026-2015; ГОСТ Р 51885-2002 ГОСТ Р 12.2.143-2009	<b>Принято.</b>
10.	2 Нормативные ссылки	В. В. Чернов	Добавить в раздел 2 свод правил СП 256.1325800.2016 Электроуста-	<b>Принято.</b>

			новки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа	
11.	п.3.6«номер универсальный (жилая комната)»	Куницын С.А.	Слово жилая комната - исключить (путаница).	<b>Принято.</b> Слова (жилая комната)исключены из текста пункта
12.	п.3.11	Куницын С.А.	Указать пункт приложения.	<b>Отклонено.</b> В исходном документе приложение без пунктов.
13.	п.4.2 <i>Уровень комфорта хостелов определяется по категориям, с учетом материально-технической оснащенности и уровнем предоставляемых услуг в соответствии с [5]. Предусмотрено 3 категории: "без звезд", "одна звезда", "две звезды". Высшая категория - "две звезды", низшая - "без звезд".</i>	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пункта, может быть выделенный текст вынести в примечание.	<b>Принято.</b> выделено в Примечание к пункту.
14.	п.4.4	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пункта: «- мини-хостелы – до 25 проживающих;» и далее	<b>Принято.</b> Текст изложен в редакции: <i>В соответствии с ГОСТ Р 56184 по количеству проживающих гостей хостелы подразделяют на:</i> - мини- до 25 проживающих; - малые- от 25 до 50 проживающих; - большие - свыше 50 проживающих.
15.	п.4.7 (новая нумерация пункта 4.8) <i>Во вновь строящиеся и реконструируемые общежития и хостелы должен быть обеспечен до-</i>	Зав. кафедрой архитектуры ФГБОУ ВО «Государственный	Исправить на « <i>В строящиеся и реконструируемые общежития и хостелы должен быть обеспечен доступ для маломобильных групп насе-</i>	<b>Отклонено.</b> Речь идет не о процессе строительства, а о проектировании.

	<i>ступ для маломобильных групп населения в соответствии с СП 59.13330, СП 137.13330.2012 и СП 140.13330.2012.</i>	университет по земле-устройству» д-р архитектуры, проф. Ильвицкая С.В.	<i>ления...».</i>	
16.	<i>п.4.8 (новая нумерация пункта 4.9) Количество номеров хостела и жилых помещений общежитий, которые следует предусматривать универсальными с возможностью расселения маломобильных групп населения, в том числе инвалидов, устанавливается заданием на проектирование с учетом СП 59.13330 и СП 136.13330.</i>	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пункта: общежития еще в СП 137.13330, в СП 136.13330 – надо проверить есть ли что-либо.	<b>Принято.</b> Добавлена ссылка на СП 137.13330. В СП 136.13330 п 10.3.1.
17.	<i>п.4.11 (новая нумерация пункта 4.12) Правила подсчета площади жилого помещения общежития и жилого номера хостела, общей площади жилых помещений общежития и номерного фонда хостела принимают согласно СП 257.1325800.</i>	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пункта: - ссылка на СП 257 – гостиницы может применяться только для хостелов; - надо расписать как для общежитий. Или писать в данном документе (в тексте или в приложении, которое было) или общая ссылка на СП 118.	<b>Принято.</b> Пункт отредактирован: <i>Правила подсчета площадей помещений хостелов и общежитий, строительного объема, этажности, высоты и заглубления приведены в приложении А.</i> В Приложения добавлена таблица с определением площади. (см Приложение 1). СП 118 не учитывает варианты размещения зданий на рельефе со значительным уклоном. В СП 160 этот вопрос решен.
18.	<i>п.5.1 Размещение общежитий и хостелов должно соответствовать требова-</i>	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пункта: слово «размещение» исключить.	<b>Принято.</b> Редакция пункта изменена согласно замечанию.

	ниями [5], [6], [7], ГОСТ Р 51185, ГОСТ Р 56184, СП 42.13330, генеральным планам и проектами планировки территорий городов и населенных пунктов размещения			
19.	п.5.1 Размещение общежитий и хостелов должно соответствовать требованиям [5], [6], [7], ГОСТ Р 51185, ГОСТ Р 56184, СП 42.13330, генеральным планам и проектами планировки территорий городов и населенных пунктов размещения.	Ильвицкая С.В.	Исправить на «Размещение общежитий и хостелов должно соответствовать требованиям [5], [6], [7], ГОСТ Р 51185, ГОСТ Р 56184, СП 42.13330, генеральным планам и проектам планировки территорий городов и населенных пунктов размещения».	<b>Принято.</b> См. ответ выше
20.	п.5.2 Площадь участка для размещения общежитий или хостелов устанавливается заданием на проектирование.	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пункта: не указано минимальная площадь земельного участка для хостела.	<b>Отклонено.</b> Минимальная площадь земельного участка на одного проживающего в хостеле не нормируется и определяется заданием на проектирование.
21.	п.5.3 Наличие авто- и велостоянки и их вместимость предусматриваются по заданию на проектирование с учетом требований СП 42.13330 и СП 113.13330.	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пункта: Проверить наличие требований по автостоянкам для хостелов в СП 42.13330: кажется, их нет.	<b>Принято.</b> Ссылка на СП 42.13330 исключена.
22.	п.5.6«При семейных общежитиях должны быть выделены и оборудованы детские игровые площадки в соответствии с СП 42.13330.»	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пункта: детские игровые площадки «на территории общежитий», рассмотреть возможность ссылки на СанПиН по оборудованию детских площадок.	<b>Принято.</b> СанПиН касается детских учреждений. Добавлена ссылка на ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие

				требования»
23.	п.5.9 Участок общежития или хостела должен быть благоустроен в соответствии с ГОСТ Р 51185, СП 42.13330, СП 59.13330, СП 140.13330 и [7]. «... благоустроен...»	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пункта: это свершившееся действие, а СП на проектирование. Рассмотреть возможность ссылки на СП 82.13330.2016 и СП 140.13330.2012.	<b>Принято.</b> Принята новая редакция пункта: <i>Следует предусмотреть благоустройство участка общежития или хостела в соответствии с... ..</i>
24.	п. 5.11 Входы в общежития и хостел необходимо оборудовать устройствами для защиты от атмосферных осадков	Ильвицкая С.В.	Исправить на «5.11 Входы в общежития и хостелы необходимо оборудовать устройствами для защиты от атмосферных осадков.»	<b>Принято.</b> Пункт откорректирован по предложенной редакции
25.	п.5.12 9 (в новой редакции п. 5.14) «Зону загрузки предприятий общественного питания следует предусматривать визуально шумоизолированную от групп жилых и общественных помещений.»	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пункта, конкретизировать (аналог, что делается в жилых зданиях). .	<b>Принято.</b> Пункт изложен в следующей редакции: <i>Зону загрузки предприятий общественного питания следует предусматривать визуально и шумоизолированную от окон жилых и общественных помещений.</i> .
26.	п.5.13 (в новой редакции п. 5.15) «Функционально-технологическая схема разгрузочных мест решается с учетом типа автомобилей, доставляющих продукты.»	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пункта: исключить слова «функционально-технологическая схема», решается заменить на иное.	<b>Принято.</b> Пункт изложен в следующей редакции: <i>Размеры и оборудование разгрузочного места (площадки) назначаются с учетом типа автомобилей, доставляющих продукты.</i>
27.	п. 5.16 (в новой редакции п. 5.18) Специально оборудованные места для курения на открытом воздухе должны быть предусмотрены на участке общежитий или больших хостелов, а для мини- и малых об-	В.А. Горин	«больших хостелов, а для мини- и малых общежитий» - приведенная классификация не соответствует классификации, установленной к хостелам и общежитиям в п.4.4 и п.4.6.	<b>Принято.</b> Пункт соответствует классификации п. 4.4.

	<i>щежитий по заданию на проектирование.</i>		Дополнить словами «и обозначены соответствующими знаками безопасности согласно ГОСТ 12.4.026»	Пункт дополнен ссылкой на ГОСТ: Принята новая редакция пункта: <i>На участке общежитий или больших хостелов, а для мини- и малых общежитий по заданию на проектирование должны быть предусмотрены специально оборудованные места для курения на открытом воздухе, обозначенные соответствующими знаками безопасности согласно ГОСТ 12.4.026</i>
28.	<i>п.6.1.2 Общежития и хостелы могут располагаться в отдельно стоящем здании, занимать отдельные секции жилых домов или занимать часть здания (этаж, подъезд), при условии соблюдения требований ГОСТ Р 51185, ГОСТ Р 56184, [6], а также проектироваться в составе многофункциональных зданий с учетом СП 160.13330.</i>	Куницын С.А.	<b>Уточнить редакцию текста:</b> Занимать часть жилого здания (этаж) общежития и хостелы не могут, тогда потребуется две лестницы – для жилья и для общественного здания (см. далее п.6.1.3); подъезд – возможно, но тогда это уже секция общежития, а не подъезд жилого дома.	<b>Принято.</b> Пункт откорректирован <i>При условии соблюдения требований ГОСТ Р 56184, [6], а также п.6.1.3 общежития и хостелы допускается размещать:</i> - в отдельно стоящем здании; - в отдельных секциях жилых зданий; - на 1-3 этаже жилых зданий в соответствии с п. 4.10 СП 54.13330.2016; - в изолированной части или этаже общественного здания другого назначения; - в составе многофункциональных зданий с учетом СП 160.13330.
29.	п.6.1.2		Пункт идет в разрез п.1.1.(если оставлять, то перенести в общие положения)	<b>Принято.</b> Пункт откорректирован. См. ответ выше Пункт перенесен в раздел 4. Новый пункт 4.7
30.	п. 6.1.2	Ильвицкая С.В.	Исправить на «6.1.2 Общежития и	<b>Принято.</b>



	<i>Общежития и хостелы могут располагаться в отдельно стоящем здании, занимать отдельные секции жилых домов или занимать часть здания (этаж, подъезд), при условии соблюдения требований ГОСТ Р 51185, ГОСТ Р 56184, [6], а также проектироваться в составе многофункциональных зданий с учетом СП 160.13330.</i>		<i>хостелы могут располагаться в отдельно стоящем здании, занимать отдельные секции жилых домов или занимать часть здания (этаж, подъезд), при условии соблюдения требований ГОСТ Р 51185, ГОСТ Р 56184, [6], а также <b>допускается их проектирование</b> в составе многофункциональных зданий с учетом СП 160.13330.»</i>	Пункт отредактирован . см. выше
31.	<i>6.1.3 (новая нумерация пункта 6.1.2) При расположения помещений хостела или общежития в составе многофункциональных зданий, а также блокировки с другими предприятиями и учреждениями или жилыми зданиями, хостел или общежитие должны быть планировочно отделены, изолированы и обеспечены отдельными входами и лестничными клетками.</i>	Ильвицкая С.В.	Исправить на « <i>6.1.3 При расположения помещений хостела или общежития в составе многофункциональных зданий, а также блокировки с другими предприятиями и учреждениями или жилыми зданиями, хостел или общежитие должны быть <b>планировочными приемами отделены</b>, изолированы и обеспечены отдельными входами и лестничными клетками.</i> »	<b>Принято.</b> Пункт отредактирован согласно предложенной редакции.
32.	<i>6.1.3 (новая нумерация пункта 6.1.2) При расположения помещений хостела или общежития в составе многофункциональных зданий, а также в случаях блокирования помещений гостиниц с другими предприятиями и учреждениями или жилыми зданиями, гостиницы должны быть планировочно отделены, изолированы и обеспечены самостоятельными входами и коммуникация-</i>	В.А. Горин	Редакция словосочетаний «помещения предприятий для оказания дополнительных услуг (медицинских, парикмахерских, торговых, общественного питания, саун и т.п.)» требует корректировки Например, возможен такой вариант - « <i>помещения предприятий для оказания дополнительных услуг (помещения медицинского назначения, парикмахерские, торговые помещения,</i>	<b>Отклонено.</b> Предложенная редакция некорректна.

	<i>ми (вертикальными и горизонтальными).</i>		<i>пункты общественного питания, сауны и т.п.)»</i>	
33.	п. 6.1.4 (новая нумерация пункта 6.1.3) <i>В составе обще-житий и хостелов предусматривают группы жилых, общественных и служебных помещений, которые должны быть планировочно отде-лены друг от друга.</i>	Ильвицкая С.В.	Исправить на «6.1.4 В составе общежитий и хостелов предусматривают группы жилых, общественных и служебных помещений, которые должны быть <b>планировочным решением</b> отделены друг от друга.»	<b>Принято частично.</b> Пункт отредактирован аналогично п.6.1.3
34.	п.6.1.5 (новая нумерация пункта 6.1.4) <i>Размещение жилых помещений смежно с помещениями другого назначения допускается при условии устройства дополнительной звукоизоляции в соответствии с расчетом.</i>	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пункта, конкретизировать рядом с каким помещениями требуется шумоизоляция.	<b>Принято.</b> Редакция изменена: <i>Размещение жилых помещений смежно с помещениями с помещениями другого назначения (общественного назначения, подсобными помещениями, лифтовыми холлами и т.п) допускается при условии устройства дополнительной звукоизоляции в соответствии с нормами допустимого шума по СП 51.13330, при этом показатели для хостелов принимать как для гостиниц, имеющих по международной классификации менее трех звезд</i>
35.	п.6.1.6 (новая нумерация пункта 6.1.5) <i>По заданию на проектирование в здании общежития и хостела могут быть размещены помещения предприятий для оказания дополнительных услуг (меди-цинских, парикмахерских, торговых, общественного питания, саун и т.п.) при условии</i>	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пункта: по возможности дать ссылки на соответствующие СанПиН и при необходимости включить их в библиографию. Проверить возможность размещение саун.	<b>Принято.</b> Упоминание саун исключено из пункта. <i>Добавлены ссылки на СанПиН 2.1.2.2631-10, СП 2.3.6.1066-01, СП 2.3.6.1079-01.</i>

	<i>соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы данных предприятий.</i>			
36.	п.6.1.8 (новая нумерация пункта 6.1.7) <i>При наличии помещения медицинского назначения (кабинет врача, процедурную, изолятор), его следует размещать на 1-ом этаже.</i>	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пункта: «При проектировании...»	<b>Принято.</b> Пункт откорректирован согласно предложенной редакции
37.	п.6.1.8 (новая нумерация пункта 6.1.7) <i>При наличии помещения медицинского назначения (кабинет врача, процедурную, изолятор), его следует размещать на 1-ом этаже</i>	Ильвицкая С.В,	Исправить на «6.1.8 При наличии помещения медицинского назначения (кабинет врача, <b>процедурная</b> , изолятор), его следует размещать на 1-ом этаже.»	<b>Принято.</b> Пункт откорректирован согласно предложенной редакции
38.	п. 6.1.9 <i>Помещения для организации культурно-массовых мероприятий, бытового обслуживания и административные помещения целесообразно размещать на 1 или 2 этажах, изолированными от жилой части в соответствии с Приложением Б.</i>	Ильвицкая С.В,	Исправить на «6.1.9 Помещения для организации культурно-массовых мероприятий, бытового обслуживания и административные помещения целесообразно размещать на 1 или 2 этажах, <b>а также следует их изолировать</b> от жилой части в соответствии с Приложением Б.	<b>Отклонено.</b> В данном случае оборот «а также следует» нецелесообразен.
39.	п.6.1.10 (новая нумерация пункта 6.1.9) <i>Комнаты для спортивных занятий следует размещать на первом или в цокольном этажах. Спортивные залы размещаются в отдельно стоя-</i>	ООО «Мезон-проект» ведущий архитектор Семикин П.П. получено по e-mail 25/08/2017	Представляется, что нет нужды в столь жестких ограничениях.  Такие комнаты могут быть предусмотрены на мансарде и это удобно.	<b>Принято.</b> Пункт откорректирован: <i>Комнаты для спортивных занятий следует размещать на первом или в цокольном этажах, а также в мансардных этажах. Спортивные залы допус-</i>

	<i>щих зданиях.</i>			<i>кается проектировать пристроенными, встроенно-пристроенными, в отдельно стоящих зданиях.</i>
40.	п.6.1.10 (новая нумерация пункта 6.1.9)	Куницын С.А.	Могут ли быть пристроенные или встроенно-пристроенные залы. Даже для жилых зданий допускается при реализации инженерно-технических и конструктивных мероприятий.	<b>Принято.</b> Пункт отредактирован: См. ответ выше.
41.	п.6.1.12 (новая нумерация пункта 6.1.11) <i>При включении в состав хостела или общежития групп помещений общественного назначения, предназначенных для обслуживания населения, для них следует предусматривать изолированные входы с улицы.</i>	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пункта: «... прилегающих территорий». Проживающие в здании тоже население.	<b>Принято.</b> Пункт откорректирован согласно предложенной редакции
42.	п.6.1.16 (новая нумерация пункта 6.1.15) <i>При устройстве универсальными номеров, на 2 этаже и выше, лифт для их транспортировки должен быть предусмотрен, независимо от этажности хостела или общежития в соответствии с СП 118.13330 и СП 59.13330.</i>	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пункта: неясно кто кого транспортирует.	<b>Принято.</b> Лифты предусматриваются для зданий выше 5. Если в хостеле предусматривается размещение универсальных номеров для МГН, то наличие лифта обязательно, независимо от этажности. Пункт откорректирован: <i>При устройстве универсальных номеров, на 2 этаже и выше, лифт для маломобильных групп населения должен быть предусмотрен, независимо от этажности хостела или общежития в соответствии с СП 118.13330 и СП 59.13330.</i>

43.	п.6.1.16 (новая нумерация пункта 6.1.15) <i>При устройстве универсальными номерами, на 2 этаже и выше, лифт для их транспортировки должен быть предусмотрен, независимо от этажности хостела или общежития в соответствии с СП 118.13330 и СП 59.13330.</i>	Ильвицкая С.В.	Исправить на « <i>6.1.16 При устройстве универсальных номеров на 2 этаже и выше, лифт для их транспортировки должен быть предусмотрен, независимо от этажности хостела или общежития в соответствии с СП 118.13330 и СП 59.13330.</i>	<b>Принято.</b> Пункт откорректирован. См. выше
44.	п. 6.1.17 (новая нумерация пункта 6.1.16) <i>Один пассажирский лифт в лифтовом узле должен обеспечивать возможность использования его инвалидами на креслах-колясках, а также для транспортировки человека на носилках "скорой помощи"</i>	Ильвицкая С.В.	Исправить на « <i>6.1.17 Один пассажирский лифт в лифтовом узле должен обеспечивать возможность использования его инвалидами на креслах-колясках, а также для транспортировки человека на носилках "скорой помощи"</i> .	<b>Принято.</b> Пункт откорректирован
45.	6.1.17 (новая нумерация пункта 6.1.16)	В.А. Горин	В конце предложения исключить слова "скорой помощи"	<b>Принято.</b> Пункт откорректирован по предложенной редакции.
46.	6.1.17 (новая нумерация пункта 6.1.16)	В.А. Горин	Пункт дополнить следующим: <i>Лифты, предназначенные для людей с ограниченными возможностями, должны иметь специальные знаки или надписи.</i>	<b>Отклонено.</b> Данное требование предусмотрено СП 59.13330.2016.
47.	п.6.1.20 (новая нумерация пункта 6.1.19) <i>Количество пользователей лифтами определяется из расчета числа про-</i>	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пункта: м.б. «максимального количества заселяемых», проживающие – это в жилом здании определенное количество, а	<b>Принято.</b> Пункт изложен в седующей редакции. <i>Количество пользователей лифтами определяется из расчета максимального</i>

	<i>живающих.</i>		здесь может проживать в зависимости от заселения различное количество людей.	<i>количества заселяемых</i>
48.	п.6.1.21 (новая нумерация пункта 6.1.20) <i>Выходы из пассажирских лифтов следует проектировать через лифтовые холлы (за исключением основного посадочного этажа), которые должны отделяться от коридоров и других помещений перегородками с дверями в соответствии с требованиями, приведенными в [3] и нормативных документах по пожарной безопасности СП 1.13130.</i>	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пункта: только один документ.	<b>Принято.</b> Пункт откорректирован: <i>.... в соответствии с требованиями, приведенными в [3] и СП 1.13130</i>
49.	6.1.22 (новая нумерация пункта 6.1.21) <i>Машинное отделение лифтов следует размещать в технических этажах или на кровле</i>	Куницын С.А.	Откорректировать пункт	<b>Отклонено.</b> <i>«следует размещать»</i> - не требует редактирования
50.	п.6.1.23 (новая нумерация пункта 6.1.22) <i>Необходимость количество и расположение комнат для курения определяется заданием на проектирование. Комната для курения должна быть площадью не менее 8 м<sup>2</sup>, оборудована пепельницами, искусственным освещением; огнетушителем, информационными материалами о вреде курения. В соответствии с [9] комната для</i>	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пункта.	<b>Принято.</b> Пункт откорректирован: <i>Количество и расположение комнат для курения определяется заданием на проектирование. Комната для курения должна быть изолированной, площадью не менее 8 м<sup>2</sup>, оборудована системами вентиляции, искусственным освещением . В холодное время года температура воздуха в комнате для курения должна быть не менее 16°С.</i>

	<p>курения должна быть изолирована дверью или аналогичным устройством, препятствующим проникновению загрязненного воздуха в смежные помещения, оборудована системами вентиляции и обозначены специальными знаками.</p> <p>В холодное время года температура воздуха в комнате для курения должна быть не менее 16°C.</p>			<p>Оснащение комнаты для курения должно соответствовать [9].</p>
51.	<p>п. 6.1.23 (новая нумерация пункта 6.1.22) <i>Необходимость количество и расположение комнат для курения определяется заданием на проектирование.</i></p>	Ильвицкая С.В.	<p>Исправить на «6.1.23 <i>Необходимость, количество и расположение комнат для курения определяются заданием на проектирование.</i>»</p>	<p><b>Принято частично.</b> Пункт откорректирован. См. выше</p>
52.	<p>6.1.23 (третий абзац) (новая нумерация пункта 6.1.22) <i>В соответствии с [9] комната для курения должна быть изолирована дверью или аналогичным устройством, препятствующим проникновению загрязненного воздуха в смежные помещения, оборудована системами вентиляции и обозначены специальными знаками.</i></p>	Ильвицкая С.В.	<p>Исправить на «<i>В соответствии с [9] комната для курения должна быть изолирована перегородкой с дверью или аналогичным устройством, препятствующим проникновению загрязненного воздуха в смежные помещения, оборудована системами вентиляции и обозначена специальными знаками.</i>»</p>	<p><b>Принято частично.</b> Пункт откорректирован См. выше</p>
53.	<p>6.1.23 (новая нумерация пункта 6.1.22)</p>	В.А. Горин	<p>Дополнить: Комната для курения должна быть обозначена знаком безопасности М15 «Курить здесь» согласно ГОСТ 12.4.026»</p>	<p><b>Отклонено.</b> Знаки безопасности предусматриваются по [9] на который в пункте есть ссылка</p>
54.	<p>6.1.24 <i>Для предприятий обществен-</i></p>	Куницын С.А.	<p>Рассмотреть возможность размеще-</p>	<p><b>Принято.</b></p>

	ного питания, размещаемых в общежитиях и хостелах, рекомендуется предусматривать хозяйственный подъезд, разгрузочную площадку и мусоросборник. 6.1.25 При основном производстве предприятий питания с числом мест более 20 следует предусматривать помещения загрузки (при необходимости - с дебаркадерами).		ния пунктов смежно с текстом п.5.13	Пункты перенесены в раздел 5
55.	п.6.2.1 Здания общежитий могут проектироваться с коридорной (жилые комнаты или жилые ячейки размещаются вдоль коридора), секционной (жилые ячейки размещаются вокруг лестничной клетки) или иной архитектурно-планировочной структурой.	Ильвицкая С.В.	Исправить на «6.2.1 Здания общежитий <b>следует</b> проектировать с коридорной (жилые комнаты или жилые ячейки размещаются вдоль коридора), секционной (жилые ячейки размещаются вокруг лестничной клетки) или иной архитектурно-планировочной структурой.»	<b>Принято.</b> Пункт откорректирован согласно предложенной редакции.
56.	п.6.2.3 В общежитиях для семейных следует предусматривать в составе помещений общественного назначения детские игровые комнаты из расчета 0,08 м <sup>2</sup> на 1 человека, но не менее 15 м <sup>2</sup> .	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пункта: на 1 человека (взрослого, ребенка, любого)	<b>Принято.</b> Пункт откорректирован: ... из расчета 0,08 м <sup>2</sup> на 1 ребенка, но не менее 15 м <sup>2</sup>
57.	6.2.4	В.А. Горин	Исключить слова «архитектурных и художественных ВУЗов». Они сужают требования к студенческим общежитиям других ВУЗов.	<b>Отклонено.</b> Помещения мастерских для других ВУЗов не нужны.
58.	п.6.2.5 (в новой редакции 6.2.7) В общежитиях для обучающихся в	Куницын С.А.	Проверить наличие данных помещений в таблицах приложений	<b>Принято.</b> В Приложение Г внесено дополнение .



	<i>возрасте от 14 до 18 лет должны быть предусмотрены: комната воспитателя (на каждом этаже), кабинет врача (или медицинской сестры), процедурная и изолятор.</i>			<p>П.п. 6.2.5 и 6.2.6 изложены в следующей редакции:</p> <p>6.2.5 В общежитиях для обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет должны быть предусмотрены: комната воспитателя (на каждом этаже), кабинет врача (или медицинской сестры), процедурная и изолятор, площади которых приведены в Приложении В.</p> <p>Ширину кабинета врача и процедурной, следует принимать не менее 3,2 м, глубину не менее 4 м.</p> <p>6.2.6 В каждой палате должно быть не более 2-х коек, отдельный санитарный узел с унитазом, умывальником и душем. Изолятор должен иметь отдельный вход из коридора со шлюзом и выход наружу с тамбуром.</p>
59.	п. 6.2.5 (в новой редакции 6.2.7) <i>В общежитиях для обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет должны быть предусмотрены: комната воспитателя (на каждом этаже), кабинет врача (или медицинской сестры), процедурная и изолятор.</i>	В.А. Горин	«В общежитиях для обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет», а в п.6.2.14 мы имеем «в общежитиях для учащихся ПТУ» В чем разница? Терминологию п.6.2.5 и п.6.2.14 привести к единообразию.	<b>Отклонено.</b> Учащиеся колледжа могут быть старше 18 лет. Термин ПТУ заменен на Колледж.
60.	п.6.2.11 <i>Каждый блок должен иметь кухню и санитарный узел (умывальные, туалеты) в соответствии с приложением Г.</i>	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пункта: то есть при блоках ваннные комнаты (оборудуемые ванной или душем) не предусматриваются. Заменить «могут быть» на «допуска-	<b>Принято.</b> При каждом блоке ваннные (душевые) комнаты предусматривать необязательно. Пункт изложен в следующей редакции:

	Комнаты для занятий и отдыха, душевые <b>могут быть</b> общими для нескольких блоков.		ется проектировать» (или предусмотривать)	Каждый блок должен иметь кухню и санитарный узел, включающий умывальные и туалеты в соответствии с приложением Д. Комнаты для занятий и отдыха, душевые допускается проектировать общими для нескольких блоков.
61.	<p>п.6.2.12</p> <p><i>В жилой ячейке общежитий следует предусматривать подсобные помещения (санитарный узел, переднюю, встроенные шкафы) и, по заданию на проектирование, кухню-нишу или общую кухню несколько жилых ячеек. При этом вместимость жилых ячеек должна быть не более 6 чел. - для одиночек и не более 3 чел. - для семейных.</i></p> <p><i>Кухни или кухни-ниши для жилых ячеек следует проектировать при норме площади 1,2 м<sup>2</sup> на 1 чел., но не менее 5 м<sup>2</sup>. Общую кухню необходимо предусматривать не более чем на 12 человек при норме площади 1,0 м<sup>2</sup> на чел.</i></p>	Куницын С.А.	<p>Уточнить редакцию пункта: может ли проживать двое взрослых и двое детей</p> <p>Проверить совпадение расчетных площадей с указанными в таблице.</p>	<p><b>Принято.</b></p> <p>Ограничение 3 чел. для семейных исключено.</p> <p>Принята новая редакция пунктов:</p> <p><i>В жилой ячейке общежитий следует предусматривать подсобные помещения (санитарный узел, переднюю, встроенные шкафы) и, по заданию на проектирование, кухню-нишу или общую кухню на несколько жилых ячеек. Вместимость жилых ячеек должна быть не более 6 чел.</i></p> <p><i>Кухни или кухни-ниши для жилых ячеек следует проектировать при норме площади 1,2 м<sup>2</sup> на 1 чел., но не менее 6 м<sup>2</sup>.</i></p> <p><i>Общую кухню необходимо предусматривать не более чем на 12 человек. Площадь общих кухонь жилых ячеек следует принимать в соответствии с приложением Д.</i></p>
62.	<p>п. 6.2.14</p> <p><i>Жилая площадь в общежитиях должна быть не менее 6 м на 1 чело-</i></p>	Семикин П.П.	Комнаты очень маленькие и тесные, а домашние задания студенты, как правило, делают там.	<p><b>Принято.</b></p> <p>Предложенный текст добавлен в пункт.</p> <p><i>Жилая площадь в общежитиях должна</i></p>

	<i>века. Жилая комната проектируется из расчета размещения не более 3 человек, а в общежитиях для учащихся ПТУ и <b>прикратковременном</b> поселение рабочих и служащих - не более 4 человек</i>		Как правило, в комнате помещается только один стол на троих. Увеличение площади существенно улучшило бы качество общежитий в стране. Предлагаемая редакция: <i>В общежитиях для студентов и учащихся, при размещении места для самостоятельных занятий в жилой комнате,жилая площадь должна быть не менее 7,5 м<sup>2</sup> на 1 человека.</i>	<i>быть не менее 6 м<sup>2</sup> на 1 человека. В общежитиях для студентов и учащихся, при размещении места для самостоятельных занятий в жилой комнате,жилая площадь должна быть не менее 7,5 м<sup>2</sup> на 1 человека.</i> <i>Жилая комната проектируется из расчета размещения не более 3 человек, а в общежитиях для учащихся колледжа и при поселении рабочих и служащих на срок до 3-х месяцев - не более 4 человек.</i> <i>Высота жилых помещений должна быть не менее 2,5 м.</i>
63.	п.6.2.14 <i>см. выше</i>	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пункта: слово «ПТУ» заменить на «колледж».	<b>Принято.</b> Пункт исправлен согласно предложенной редакции. См. ответ выше.
64.	п. 6.2.14 <i>... в общежитиях для учащихся ПТУ и <b>прикратковременном</b> поселение рабочих и служащих ....</i>	Ильвицкая С.В.	Исправить на «... в общежитиях для учащихся ПТУ и <b>при кратковременном</b> поселении рабочих и ..»	<b>Принято.</b> Пункт откорректирован. См. ответ выше.
65.	п.6.2.17 <i>«... Площадь встроенных шкафов в нормируемую площадь жилых комнат не включается.»</i>	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пункта: «нормируемую» указать пункт данного СП.	<b>Принято.</b> Откорректировано: <i>..Площадь встроенных шкафов в нормируемую площадь жилых комнат (см. п. 4.11) не включается.</i>
66.	п.6.2.17 <i>«...В общежитиях для студентов архи-тектурных, художественных и музыкальных ВУЗов, а также консерваторий площадь встроенных</i>	В.А. Горин	Исключить слова «В общежитиях для студентов архитектурных, художественных и музыкальных ВУЗов, а также консерваторий». Они сужают требования к студенче-	<b>Отклонено.</b> Процесс обучения в указанных ВУЗах требует наличия инструментов и дополнительного оборудования для занятий и помещений для их хранения.

	<i>шкафов следует принимать не менее 1,5 м<sup>2</sup> ....».</i>		ским общежитиям других ВУЗов.	
67.	<i>п. 6.2.18 В общежитиях для семейной молодежи должны предусматриваться <b>однокомнатные</b> жилые ячейки с жилой площадью не менее 12 м<sup>2</sup>, с кухней - не менее 5 м<sup>2</sup>, передней и санузелом, оборудованным ванной, унитазом и умывальником.</i>	Куницын С.А.	Откорректировать выделенное	<b>Отклонено.</b> Замечание необосновано.
68.	<i>6.2.19 Оборудование санитарно-гигиенических помещений в жилых ячейках общежитий следует проектировать из расчета 1 душ или ванна, 1 умывальник и 1 унитаз не более чем на 6 чел. Санитарные узлы должны быть отдельными для мужчин и женщин.</i>	В.А. Горин	Редакция пункта некорректна. Как обеспечить отдельными санитарными узлами мужчин и женщин, если по проекту имеем 1 душ или ванна, 1 умывальник и 1 унитаз?	<b>Отклонено.</b> В жилых ячейках санитарные узлы не разделяются на мужские и женские
69.	<i>п. 6.2.20 Жилые комнаты общежитий для обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет должны непосредственно сообщаться с коридором.</i>	В.А. Горин	«В общежитиях для обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет», а в п.6.2.14 мы имеем «в общежитиях для учащихся ПТУ» В чем разница? Терминологию п.6.2.5 и п.6.2.14 привести к единообразию.	<b>Отклонено.</b> Учащиеся колледжа могут быть старше 18 лет. Термин <i>ПТУ</i> заменен на <i>Колледж</i> .
70.	<i>п.6.2.21 Кухни или кухни-ниши общежитий допускается проектировать без естественного освещения при условии оборудования их электроплитами и предусматривать вентиляцию согласно требованиям раздела 8.</i>	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пункта: Проверить на соответствие СП 52.13330 в части кухонь без естественного освещения (?).	<b>Принято к сведению</b> В СП 52.13330 требования к кухням в общежитиях и хостелах отсутствуют.
71.	<i>п. 6.2.22 Вспомогательные и сани-</i>	Семикин П.П.	1) Необходимы ли постирочные и	<b>Принято частично.</b>

	<p>тарно-бытовые помещения в многоэтажных общежитиях, в т.ч.: туалеты, умывальные (раздельные для мужчин и женщин), <b>постирочные, гладильные</b>, комнаты для сушки белья, <b>общие кухни</b> должны быть предусмотрены на каждом этаже.</p>		<p>гладильные на каждом этаже? тем более п. 6.1.11 допускает их размещение на цокольных этажах. Могут быть и вовсе не постирочные, а, например, прачечные самообслуживания.</p> <p>2) Как представляется, слово «общих» нужно убрать, т.к. бывают кухни-ниши, например, и оставить просто «кухни».</p> <p>Предлагаемая редакция: <i>Вспомогательные и санитарно-бытовые помещения в многоэтажных общежитиях, в т.ч.: туалеты, умывальные (раздельные для мужчин и женщин), комнаты для сушки белья, <b>кухни</b> должны быть предусмотрены на каждом этаже.</i></p>	<p>Слова <b>), постирочные, гладильные</b> удалены.</p> <p>Кухни-ниши предусмотрены в жилых ячейках.</p> <p>В данном пункте речь идет об общих кухнях.</p>
72.	<p>п.6.3.1 <i>Группу жилых помещений хостела составляют жилые номера и санузлы.</i></p>	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пунктов.	<p><b>Принято.</b> Пункт отредактирован: <i>Группу жилых помещений хостела составляют жилые номера и санузлы общего пользования.</i></p>
73.	<p>п.6.3.3 <i>Максимальная вместимость номеров хостела - 20 человек. Наличие одно-, двухместных либо семейных трехместных номеров обязательно для хостелов категории «одна звезда» и «две звезды». В хостеле категории «одна звезда» они</i></p>	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пунктов.	<p><b>Принято.</b> Указанная фраза отредактирована: <i>Данное требование не распространяется на мини- и малые хостелы.</i></p>

	<i>должны составлять не менее 25%, а в хостеле категории «две звезды» - не менее 50%. Данное требование не является обязательным для мини- и малых хостелов.</i>			
74.	п. 6.3.6 <i>Жилые номера хостела могут проектироваться в составе одной жилой комнаты или жилой комнаты с санитарным узлом.</i>	Ильвицкая С.В.	Исправить на «6.3.6 Жилые номера хостела допускается проектировать в составе одной жилой комнаты или жилой комнаты с санитарным узлом.»	<b>Принято.</b> Пункт исправлен согласно предложенной редакции
75.	п.6.3.6 <i>Жилые номера хостела могут проектироваться в составе одной жилой комнаты или жилой комнаты с санитарным узлом.</i>	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пунктов.	<b>Принято.</b> Пункт отредактирован с учетом замечания выше: <i>Жилые номера хостела допускается проектировать в составе жилой комнаты или жилой комнаты с санитарным узлом</i>
76.	п.6.3.9 (в новой редакции п. 6.3.10) <i>В группе служебных помещений следует предусматривать:</i> - помещение или место для приема, регистрации и размещения; - место для хранения уборочного инвентаря и моющих средств; - место для хранения багажа; - комнату персонала (для больших хостелов).	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пунктов: требование к проектированию, а не к обустройству	<b>Принято.</b> Пункт откорректирован: <i>В группе служебных помещений следует предусматривать:</i> - помещение или зону для приема, регистрации и размещения; - помещение или зону для хранения уборочного инвентаря и моющих средств; - помещение или зону для хранения багажа; - комнату персонала (для больших хостелов).
77.	п.6.3.10 (в новой редакции п. 6.3.11)	Ильвицкая С.В.	Исправить на «6.3.10 Зону приема,	<b>Принято.</b>

	<i>Зону приема, регистрации и размещения следует проектировать площадью не менее 6 м<sup>2</sup>, предусматривая место для установки телефонов коллективного пользования и сейфа для хранения документов туристов</i>		<i>регистрации и размещения следует проектировать площадью не менее 6 м<sup>2</sup>, предусматривая место для установки телефонов коллективного пользования и сейфа для хранения документов туристов.»</i>	Пункт отредактирован с учетом замечания
78.	<i>п.6.3.11 (в новой редакции п. 6.3.12) Место для хранения уборочного инвентаря и моющих средств предусматривается площадью не менее 2,0 м<sup>2</sup>.</i>	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пункта: на какую площадь, количество этажей, или как-то еще иначе	<b>Принято.</b> Приложение Ж дополнено требованием к помещению или зоне хранения уборочного инвентаря и моющих средств. Пункт изложен в следующей редакции: <i>Место для хранения уборочного инвентаря и моющих средств предусматривается на каждом этаже площадью, определяемой по Приложению Ж.</i>
79.	<i>п.6.3.13 (в новой редакции п. 6.3.14) Для персонала больших хостелов предусматриваются комната отдыха площадью не менее 12 м<sup>2</sup> и санитарный узел площадью не менее 3 м<sup>2</sup>. Для мини- и малых хостелов наличие санитарных узлов устанавливается заданием на проектирование.</i>	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пунктов: в части требований к комнате отдыха для мини- и малых хостелов – нужна или нет	<b>Принято.</b> Пункт откорректирован: <i>... Для мини- и малых хостелов наличие для персонала комнаты отдыха и санитарных узлов устанавливается заданием на проектирование</i>
80.	<i>п.6.3.15 (в новой редакции п. 6.3.16) В группу общественных помещений хостела включают помещение или место для приготовления и приема пищи, а для категорий «одна звезда» и «две звезды» - дополнительно холлы с минимальной площадью 9 м<sup>2</sup> ря-</i>	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пункта: «минимальной» на «не менее», «рядом» на «смежно?», «отсутствие» - «опускается не предусматривать». Целесообразно уточнить климатические районы строительства	<b>Принято.</b> Пункт отредактирован: <i>В группу общественных помещений хостела включают помещение или место для приготовления и приема пищи, а для категорий «одна звезда» и «две звезды» - дополнительно холлы площадью не ме-</i>

	<p>дом со службой приема и размещения.</p> <p>Допускается отсутствие общественных помещений при наличии предприятий питания (кафе, закусочной, буфета и т.п.) в хостеле или в шаговой доступности от него, а также при оборудовании выделенной зоны или площадки на открытом воздухе, если это позволяют климатические условия</p>			<p>нее 9 м2 смежно со службой приема и размещения.</p> <p>Допускается отсутствие общественных помещений при наличии предприятий питания (кафе, закусочной, буфета и т.п.) в хостеле или в шаговой доступности от него, а также при оборудовании выделенной зоны или площадки на открытом воздухе.</p>
81.	<p>п.6.3.16 (в новой редакции п. 6.3.17)</p> <p>Назначение холлов, их размещение и оборудование устанавливается заданием на проектирование и требованиями ГОСТ Р 56184.</p>	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пункта: «на основании требований».	<p><b>Принято.</b></p> <p>Пункт откорректирован:</p> <p>Назначение холлов, их размещение и оборудование устанавливается заданием на проектирование на основании требований ГОСТ Р 56184.</p>
82.	<p>п.6.3.17 (в новой редакции п. 6.3.18)</p> <p>Помещение или место для приготовления и приема пищи следует проектировать из расчета 1,2 м<sup>2</sup> на 1 чел., но не менее 5 м<sup>2</sup>.</p>	Куницын С.А.	Приблизить к пункту выше по требованиям для помещений для приема пищи.	<p><b>Отклонено.</b></p> <p>П. 6.3.15 включает требования не только к помещениям для приема пищи. Перемещение нецелесообразно.</p>
83.	<p>п.6.6.18 (в новой редакции п. 6.3.19)</p> <p>По заданию на проектирование могут быть предусмотрены предприятия общественного питания, рассчитанные как на обслуживание проживающих, так и для населения.</p>	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пункта, например: «... населения <b>прилегающих районов.</b> » (что-то аналогичное уже писала выше)	<p><b>Принято.</b></p> <p>Пункт откорректирован:</p> <p>По заданию на проектирование могут быть предусмотрены предприятия общественного питания, рассчитанные как на обслуживание проживающих, так и для населения прилегающей территории .</p>



84.	п.6.3.21 (в новой редакции п. 6.3.22) <i>Следует предусматривать столовые и буфеты персонала из расчета одновременной минимальной посадки: - в хостелах категорий «две звезды» - 30% наибольшей смены в столовых и 20% в буфетах; - в хостелах категории «одна звезда» - 20% наибольшей смены в столовых и 10% в буфетах.</i>	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пункта: именно «персонала»? м.б. это опечатка.	<b>Отклонено.</b> Имеется в виду именно персонал
85.	п.6.4.1 <i>Сохранение прочности и устойчивости несущих конструкций зданий общежитий и хостелов обеспечить в соответствии с СП 118.13330.</i>	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пункта: требование, а не описание	<b>Принято.</b> Пункт откорректирован. <i>Прочность и устойчивость несущих конструкций зданий общежитий и хостелов следует обеспечивать в соответствии с СП 118.13330, ГОСТ 27751-2014 .</i>
86.	п.6.4.3 <i>Элементы, детали, оборудование со сроками службы меньшими, чем предполагаемый срок службы здания, должны быть заменяемы в соответствии с установленными в проекте межремонтными периодами.</i>	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пункта: возможно «раздела проекта «...»	<b>Отклонено.</b> Эти требования могут быть в конструктивных и инженерных разделах.
87.	п. 6.4.5 <i>В производственных помещениях предприятий общественного питания, в санитарных узлах и других помещениях с влажным режимом работы полы, стены и перегородки следует выполнять из влагостойких</i>	Ильвицкая С.В.	Исправить на «6.4.5 В производственных помещениях предприятий общественного питания, в санитарных узлах и других помещениях с влажным режимом работы полы, стены и перегородки следует выполнять из влагостойких материалов;	<b>Принято.</b> Пункт откорректирован.

	<i>материалов; стены и перегородки следует облицовывать керамической плиткой на высоту не менее 2 м керамической плиткой.</i>		<i>стены и перегородки следует облицовывать керамической плиткой на высоту не менее 2 м.»</i>	
88.	Раздел 7	В.А. Горин	Раздел 7 предлагаем дополнить положениями о применении ФЭС и её отдельных элементов в общежитиях и хостелах. Требования по применению ФЭС гармонизированы с требованиями национального стандарта ГОСТ Р 12.2.143-2009, проекта межгосударственного стандарта «ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЭВАКУАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. Общие технические требования к материалам, элементам, методам проектирования, монтажа и контроля», разработанного ООО «Владлена Импорт» в рамках МТК 274 «Пожарная безопасность», а также с требованиями международного стандарта ISO 16069 «Graphical symbols — Safety signs — Safety way guidance systems (SWGS) (Графические символы - Знаки безопасности - Системы управления эвакуацией)» и европейского стандарта DIN 67510 «Photoluminescent pigments and products - (Пигменты и изделия фотолюминесцентные. Части 1-4).	<b>Отклонено.</b> Данные требования не являются специфическими для общежитий и хостелов и должны определяться в СП 118.13330 и сводах правил по пожарной безопасности, в том числе СП 1.13130.2009, ко всем общественным зданиям.
89.	Раздел 7	В.А. Горин	Ввести пункт 7.3 в предлагаемой редакции	<b>Отклонено.</b> См. ответ выше.

			<p>7. 3 В общежитиях и хостелах высотой более 6 этажей или более 25 метров над поверхностью земли должны быть спроектированы и установлены фотолюминесцентные эвакуационные системы (ФЭС) или их отдельные элементы.</p> <p>ФЭС размещают на путях эвакуации в качестве альтернативной самостоятельной системы, а так-же в составе других систем, предназначенных для эвакуации в случае пожара или чрезвычайной ситуации.</p> <p>Требования к элементам ФЭС и фотолюминесцентным материалам для их изготовления, а также требования по проектированию, местам размещения, монтажа и контроля в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143.</p>	
90.	Раздел 7	В.А. Горин	<p>Ввести пункт 7.4 в предлагаемой редакции</p> <p>7.4 Для общежитий и хостелов следует разрабатывать планы эвакуации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143 (подраздел 6.2) и ГОСТ 12.1.004 (в части организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (по 3.3 и разделу 4).</p> <p>Планы эвакуации применяют для привлечения внимания проживающих к путям эвакуации, местам разме-</p>	<p><b>Отклонено.</b></p> <p>Планы эвакуации для проживающих и персонала выполняются и устанавливаются на этапе эксплуатации</p>

			<p><i>щения средств пожаротушения и спасательных средств, а также ориентации людей, находящихся в здании общежития или хостела, при эвакуации в случае возникновения пожара или чрезвычайной ситуации</i></p> <p><i>7.4.1 Планы эвакуации в общежитиях и хостелах должны быть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>этажными (для этажа в целом),</i></li> <li>- <i>секционными, если площадь этажа более 1000 м2 или при наличии на этаже нескольких обособленных эвакуационных выходов;</i></li> <li>- <i>локальными для отдельных помещений (номеров хостелов, комнат в общежитиях, и др.).</i></li> </ul>	
91.	<p>п.7.2</p> <p><i>Требования к огнестойкости строительных конструкций и пожарной безопасности зданий гостиниц, требования по предотвращению распространения пожара, обеспечению эвакуации, противопожарные требования к инженерным системам и оборудованию зданий, а также требования по тушению пожара и спасательным работам следует принимать в соответствии с [3], СП 118.13330, СП 1.13130, СП 2.13130, СП 3.13130, СП 4.13130, ГОСТ 12.1.004 и другими нормативными документами в соответствии с при-</i></p>	Куницын С.А.	<p>Уточнить редакцию пункта: изложены требования к гостиницам (если к ним отнесены хостелы), а СП о требованиях еще и к общежитиям.</p>	<p><b>Принято.</b></p> <p>Текст откорректирован:</p> <p><i>Требования к огнестойкости строительных конструкций и пожарной безопасности зданий общежитий и хостелов, требования по предотвращению распространения пожара, обеспечению эвакуации, противопожарные требования к инженерным системам и оборудованию зданий, а также требования по тушению пожара и спасательным работам следует принимать в соответствии с [3], СП 118.13330, СП 1.13130, СП 2.13130, СП 3.13130, СП 4.13130, ГОСТ 12.1.004 и другими нормативными документами в соответствии с приня-</i></p>

	нятым классом функциональной пожарной опасности, при этом хостелы следует рассматривать как гостиницы.			тым классом функциональной пожарной опасности, при этом хостелы следует рассматривать как гостиницы.
92.	п.8.1	Куницын С.А.	Уточнить название раздела согласно Технического задания	<b>Принято.</b> Название раздела откорректировано: Инженерно-техническое оборудование
93.	п. 8.2 <i>Инженерное оборудование малых и больших общежитий и хостелов встроенных в здания иного назначения, пристроенных или встроенно-пристроенных, должно быть автономным от инженерного оборудования этих зданий.</i>	Ильвицкая С.В.	Исправить на <i>«Инженерное оборудование малых и больших общежитий и хостелов, встроенных в здания иного назначения, пристроенных или встроенно-пристроенных, должно быть автономным от инженерного оборудования этих зданий.»</i>	<b>Принято.</b> Текст откорректирован. Запятая вставлена
94.	п. 8.2	Куницын С.А.	Отредактировать: для других типов хостелов м.б. неавтономные инженерные системы?	<b>Отклонено.</b> Имеется в виду , что инженерные системы не могут быть общими для общежитий, хостелов и зданий, в которые они встроены.
95.	п. 8.2	В.А. Горин	- «малых и больших общежитий» - приведенная классификация не соответствует классификации, установленной к хостелам и общежитиям в п.4.4 и п.4.6.	<b>Принято.</b> Пункт откорректирован: <i>Инженерное оборудование общежитий, а также малых и больших хостелов, встроенных в здания иного назначения, пристроенных или встроенно-пристроенных, должно быть автономным от инженерного оборудования этих зданий.</i>
96.	п.8.3	Ильвицкая С.В	Исправить на «8.3 Крыльца, по-	<b>Принято.</b>

	<i>Крыльца, помещения с мокрой уборкой твердых покрытий пола или мокрыми процессами, санузлы жилых помещений и т.п. должны иметь устройства для отведения воды. Покрытия пола в этих помещениях в целях защиты от травматизма должны иметь скользкость в соответствии с СП 29.13330.</i>		<i>мещения с мокрой уборкой твердых покрытий пола или мокрыми процессами, санузлы жилых помещений и т.п. должны иметь устройства для отведения воды. Покрытия пола в этих помещениях в целях защиты от травматизма должны иметь <b>скользкость</b> в соответствии с СП 29.13330.»</i>	Текст откорректирован
97.	п.8.5 <i>Не допускается размещать водосточные воронки над жилыми помещениями. Стояки водостока допускается пропускать в зоне жилых помещений при условии обслуживания стояков со стороны коридора.</i>	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пункта	<b>Принято.</b> Пункт откорректирован: <i>«... Стояки водостока допускается пропускать в зоне жилых блоков в нишах и шахтах смежных в подсобными помещениями жилых блоков и ячеек общежитий и номеров хостелов.</i>
98.	п.8.6 <i>При отсутствии систем кондиционирования в здании в целом или в отдельных его частях, следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением вытяжки во всех основных помещениях; с механическим обеспечением притока - в вестибюлях, холлах, обеденных залах предприятий питания с числом мест более 50. В общежитиях и хостелах малой вместимости допускается применение вентиляционных систем с естественным побуждением.</i>	Куницын С.А.	Изменить редакцию пункта: - первоначально проектируется вентиляция (различных видов) - далее кондиционирование для отдельных помещений, которое вентиляцию не заменяет	<b>Принято.</b> Пункт откорректирован: <i>В общежитиях и хостелах допускается применение вентиляционных систем с естественным побуждением. В больших хостелах при отсутствии систем кондиционирования в здании в целом или в отдельных его частях, следует предусматривать: - приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением вытяжки во всех основных помещениях; - с механическим обеспечением притока - в вестибюлях, холлах, обеденных залах предприятий питания с числом мест более 50.</i>

99.	п.8.6 «В общежитиях и хостелах малой вместимости.....»	В.А. Горин	Приведенная классификация не соответствует классификации, установленной к хостелам и общежитиям в п.4.4 и п.4.6.	<b>Принято.</b> Пункт отредактирован: См. выше.
100	п.8.8 <i>Кондиционирование жилых помещений должно иметь устройства местной регулировки или программирования тепловлажностных параметров.</i>	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пункта: кондиционирование процесс, а устройства предусматриваются при проектировании его в помещении.	<b>Принято.</b> Пункт отредактирован: <i>В жилых помещениях системы кондиционирования должны иметь местную регулировку или программирование температурных параметров.</i>
101	п.8.9 <i>Для общежития или хостелов выше 3 этажей вместимостью более 100 мест следует <b>предусматривать мусоропроводы (при отсутствии пневматической системы мусороудаления).</b></i>	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пункта: предусматривается система мусороудаления, а уже далее она может быть различной	<b>Принято.</b> <i>Для общежитий или хостелов выше 3 этажей вместимостью более 100 мест следует предусматривать мусоропроводы.</i>
102	8.10 <i>Электроснабжение и электрооборудование зданий общежитий и хостелов следует проектировать в соответствии с требованиями, изложенными в [12] и [13].</i>	В. В. Чернов	Изложить пункт в следующей редакции: «Электроснабжение и электрооборудование зданий общежитий и хостелов следует проектировать в соответствии с требованиями, изложенными в [3], [12], [13] и СП 256.1325800.2016». Обоснование замечания: В ПУЭ [12] отсутствуют многие требования, которые сейчас предъявляются к электроустановкам. Например, требование к сохранению работоспособности электропроводок средств противопожарной защиты и аварий-	<b>Принято.</b> Пункт изложен в предложенной редакции: <i>Электроснабжение и электрооборудование зданий общежитий и хостелов следует проектировать в соответствии с требованиями, изложенными в [3], [12], [13] и СП 256.1325800.2016</i>

			ного освещения в условиях пожара. Эти требования отражены в Федеральном Законе 123-ФЗ [3] и применительно к жилым и общественным зданиям, к которым относятся общежития и хостелы, в СП 256.1325800.2016.	
103	п.8.11 <i>Категорийность электроприемников по степени обеспечения надежности следует принимать в соответствии с указаниями, приведенными в [12].</i>	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пунктов.	<b>Отклонено.</b> Все необходимые категории <i>электроприемников</i> приведены в [12].
104	8.13 <i>Электроосвещение помещений общежитий и хостелов в соответствии с требованиями, приведенными в [12], следует обеспечивать по следующим группам:</i> - жилые, общественные, административные помещения, пути эвакуации; - технические помещения; - наружное освещение.	В. В. Чернов	Вместо [12] записать «[12] и СП 52.13330». Обоснование замечания: В ПУЭ содержатся не все требования к освещению.	<b>Принято.</b> Пункт изложен в предложенной редакции.
105	п.8.14 <i>При проектировании систем электросвязи инженерно-технического обеспечения зданий общежитий и хостелов руководствоваться требованиями СП 134.13330.</i>	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пунктов.	<b>Принято.</b> Пункт откорректирован: <i>При проектировании систем электросвязи инженерно-технического обеспечения зданий общежитий и хостелов (информатизации, диспетчеризации и системы оповещения о чрезвычайных ситуациях,) руководствоваться требованиями СП 134.13330.</i>
106	п.8.15 <i>На территориях и в зданиях</i>	В. В. Чернов	В конце пункта добавить фразу: «в	<b>Принято.</b>



	<i>общежитий и хостелов следует предусматривать систему световых или освещенных указателей входа, направлений движения, указателей пожарных гидрантов, путей эвакуации, адреса на фасаде и пр.</i>		соответствии с требованиями СП 52.13330.2016».	Пункт дополнен указанными ссылками.
107	<i>п.8.15 На территориях и в зданиях общежитий и хостелов следует предусматривать систему световых или освещенных указателей входа, направлений движения, указателей пожарных гидрантов, путей эвакуации, адреса на фасаде и пр. в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143 и СП 52.13330.2016.</i>	В.А. Горин	Предложение дополнить словами «согласно ГОСТ 12.4.026 и ГОСТ Р 12.2.143».	<b>Принято.</b> Пункт дополнен указанными ссылками.
108	<i>п.8.16 Аварийное освещение следует предусматривать для службы приема, центрального диспетчерского пункта, узла связи, электропитовых, постов охраны противопожарных служб - в пределах 5% рабочего освещения. Эвакуационное освещение следует обеспечивать в соответствии с СП 52.13330.2011 и требованиями, приведенными в [12].</i>	Куницын С.А.	Изменить редакцию пункта: непонятно. Аварийное освещение также по СП 52.13330?	<b>Принято к сведению.</b> Аварийное освещение проектируется согласно СП 52.13330.2016
109	8.16	В. В. Чернов	Заменить СП 52.13330.2011 на СП 52.13330.2016.	<b>Принято.</b> Ссылка исправлена.
110	п.8.21	Куницын С.А.	Изменить редакцию пункта: только согласно данному СП, имеются еще	<b>Принято.</b> Пункт дополнен ссылкой:

			и ГОСТы по лифтам и Технический регламент таможенного союза.	ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003) Лифты пассажирские. Лифты для пожарных ГОСТ Р 53780-2010 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке ГОСТ Р 53296-2009 Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности Технический регламент Таможенного союза от 18.10.2011 N 011/2011 ТР ТС 011/2011 Безопасность лифтов
111	п.8.22 <i>Значения грузоподъемностей пассажирских лифтов для общежитий и хос-телов, скорость их движения, размеры кабин и дверных проемов (в том числе доступных для инвалидов на креслах-колясках), а также шахт, машинных отделений следует принимать по ГОСТ Р 53770.</i>	Ильвицкая С.В.	Исправить на <i>«Значения грузоподъемностей пассажирских лифтов для общежитий и хостелов, скорость их движения, размеры кабин и дверных проемов (в том числе доступных для инвалидов на креслах-колясках), а также шахт, машинных отделений следует принимать по ГОСТ Р 53770.»</i>	<b>Принято.</b> Пункт исправлен.
112	Раздел 9	Куницын С.А.	Изменить нумерацию пунктов	<b>Принято.</b>
113	п.9.2 <i>Санитарно-гигиенические требования следует принимать для жилых помещений в соответствии с СП 54.13330; для общественных помещений - в соответствии с СП 118.13330, общественного питания - в соответствии с [11].</i>	Куницын С.А.	Изменить редакцию пункта: для общежитий с комнатами и ячейками СП 54.13330 не действует; для номеров и комнат хостелов – вообще непонятно, это нежилое помещением	<b>Отклонено.</b> В данном случае рассматриваются только жилые комнаты, санитарно-гигиенические характеристики которых должны соответствовать СП 54.13330. Ссылка дана с пояснением: «для жилых помещений».

114	п.10.1	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пункта: проверить номера ссылок.	<b>Принято.</b> Пункт откорректирован: <i>Архитектурные, функционально-технологических, конструктивные и инженерно-технические решения зданий общежитий и хостелов следует принимать с учетом требований эффективного применения энергетических ресурсов и обеспечения внутреннего микроклимата помещений на основании [2], [13] в соответствии с СП 50.13330.</i>
115	Пункты раздела 10	Куницын С.А.	Уточнить редакцию, в том числе с учетом того что документы библиографии приняты для жилых зданий	<b>Принято к сведению.</b> Ссылки проверены. Постановление [13] распространяется на общественные здания
116	п.10.2	Куницын С.А.	Уточнить редакцию пункта: проверить номера ссылок.	<b>Принято к сведению.</b> Ссылки проверены. Постановление [13] распространяется на общественные здания
117	10.5, перечисление 2: - применение энергосберегающих систем освещения общедомовых помещений, оснащенных датчиками движения и освещенности;	В. В. Чернов	Добавить к пункту 10.5 примечание следующего содержания: При использовании датчиков движения для управления освещением в коридорах и лестничных клетках, в темное время суток светильники аварийного освещения и/или часть светильников рабочего освещения должны быть включены постоянно для обеспечения освещенности не ниже норм эвакуационного освещения. Обоснование замечания:	<b>Принято.</b> Пункт дополнен предлагаемым текстом.

			Для жилых зданий данное требование содержится в 7.3.8 СП 52.13330.2016 и 11.1 СП 256.1325800.2016. Для общежитий и хостелов это требование целесообразно так же выполнять.	
118	<p>п. 10.7 <i>Индивидуальные регуляторы температуры прямого действия должны устанавливаться у каждого отопительного прибора.</i></p> <p><i>Регуляторы не предусматривают в помещениях, где поддерживается дежурное отопление, а догрев происходит фанкойлом, в помещениях где установлено три и более отопительных приборов, подключенных к отдельной ветви системы отопления, оснащенной групповым регулятором с выносным датчиком температуры, а также в лестничных клетках.</i></p>	В.А. Горин	Редакцию второго абзаца изложить более четко	<p><b>Принято.</b></p> <p>2-й абзац откорректирован:</p> <p>Регуляторы не устанавливаются в помещениях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с поддерживаемым дежурным отоплением и догревом фанкойлом;</li> <li>- с тремя и более отопительными приборами, подключенными к отдельной ветви системы отопления, оснащенной групповым регулятором с выносным датчиком температуры.</li> </ul>
119	<p>Приложение А ( в новой редакции Приложение Б)</p> <p><i>Примечания. Нормы площади участка для общежитий промежуточной вместимости определяются интерполяцией, а для общежитий меньшей и большей вместимости - экстраполяцией.</i></p>	Ильвицкая С.В.	Исправить на «... <i>Примечания. Нормы площади участка для общежитий промежуточной вместимости определяются интерполяцией, а для общежитий меньшей и большей вместимости - экстраполяцией.</i> »	<p><b>Принято.</b></p> <p>Грамматическая ошибка исправлена</p>

120				
-----	--	--	--	--

121	Приложение Б ( в новой редакции Приложение В)	Ильвицкая С.В.	<i>Исправить на «...</i>		<b>Принято.</b> Грамматическая ошибка исправлена		
			<i>Бухгалтерия,</i>	16		22	
			<i>в том числе: кабинет главного бухгалтера</i>	-		12	<i>При наличии</i>
			<i>-рабочие помещения</i>	12		16	
			<i>-касса</i>	4		6	
<i>Планово-производственный отдел</i>		12					
122	Приложение В ( в новой редакции Приложение Г)	Куницын С.А.	Привести в соответствие перечню помещений приложений А, Б, Д, Ж (или исключить?/ или иначе)		<b>Принято.</b> Проверка соответствия произведена. В приложение В ( в новой редакции Приложение Г) внесены изменения. См. приложение к данной таблице.		
123	Приложение Е (в новой редакции Приложение И)	Куницын С.А.	Непонятно: должна ли быть где-то сумма 100%.		<b>Отклонено.</b> Дан процент от вместимости хостелов. Сложение процентов не предусматривается		
124	Приложение Е (в новой редакции Приложение И)	Куницын С.А.	Откорректировать: <i>Предприятия общественного питания</i>		<b>Принято.</b> В соответствии СП 118 слова <i>Предприятия общественного питания</i> заменены		

				на <i>Предприятия питания</i>
125	Приложение Ж	Куницын С.А.	Графу «Примечание» перевести в примечания после таблицы	<b>Отклонено</b> Таблица составленная в существующем виде удобна для применения
126	Библиография	Куницын С.А.	Проверить оформление: - федеральный закон, дата, год, номер, название; - иные источники по правилам оформления библиографии; - исключить дублирование	<b>Принято.</b> Проверка произведена

## Приложение 1

### Правила подсчета площадей помещений хостелов и общежитий, строительного объема, этажности, высоты и заглубления

Показатели	Порядок расчета
Площадь номера хостела/ жилых комнат и ячеек общежитий	Площадь номера хостела/жилых комнат и ячеек общежитий состоит из суммы площади всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.
Площадь номерного фонда хостела	Сумма площадей номеров хостела
Площадь этажа, общая площадь, полезная площадь, расчетная площадь, торговая площадь (при наличии), площадь застройки, строительный объем здания	В соответствии с СП 118.13330
Этажность, высота и заглубление здания	В соответствии с СП 160.1325800

**Приложение Г**  
**Минимальный состав помещений общественного назначения**  
**в общежитиях**

Наименование помещения	Вместимость (чел.)								
	25	50	100	200	400	600	800	1000	1200
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Вестибюльно-входная группа									
1.1. Помещение дежурного	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Санузел	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Колясочная <sup>2)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Помещения административно-хозяйственного назначения									
2.1. Комната заведующего общежитием	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Комната заведующего хозяйством					0	0	0	0	0
2.3. Комната паспортистики	-	-	-	-	-	0	0	0	0
2.4. Мастерская слесаря	-	-	-	-	0	0	0	0	0
2.5. Мастерская электрика	-	-	-	-	-	-	0	0	0
2.6. Мастерская столяра	-	-	-	-	-	-	-	0	0
2.7. Кладовые:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.1. чистого белья <sup>3)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2. грязного белья	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2.7.3. хозяйственного инвентаря	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.4. личных вещей	-	-	-	0	0	0	0	0	0
2.7.5. уборочного инвентаря	-	-	0	0	0	0	0	0	0
2.8. Санузел	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Помещения для культурно-массовых мероприятий, отдыха, учебных и спортивных занятий									



<b>3.1. Зал-аудитория с кулуарами</b>	-	-	-	-	-	Р	Р	Р	Р
3.2. Комната отдыха	-	-	-	-	О	О	О	О	О
<b>для учебных занятий</b>	-	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р
3.4. Помещения для работы кружков <sup>4)</sup>	-	Р	Р	Р	Р	О	О	О	О
3.5. Помещения для физкультурных занятий	-	Р	Р	Р	Р	О	О	О	О
3.6. Кладовая спортивного инвентаря	-	Р	Р	Р	Р	О	О	О	О
3.7. Библиотека с читальным залом и хранилищем	-	-	-	-	-	Р	Р	Р	Р
3.8. Санузлы	-	Р	Р	Р	Р	О	О	О	О
4. Помещения питания <sup>5)</sup>									
<b>4.1. Столовая</b>	-	-	-	О	О	О	О	О	О
<b>4.2. Кафе</b>	-	-	-	-	-	-	Р	Р	Р
5. Помещения бытового обслуживания									
5.1. Помещения для стирки, сушки и глажения одежды	-	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р
<b>5.2. Пункт приема обуви в ремонт</b>	-	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р
<b>5.3. Приемный пункт химчистки</b>	-	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р
<b>5.4. Пункт проката</b>	-	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р	Р
6. Помещения кратковременного пребывания детей <sup>2)</sup>									
<b>6.1. Комната отдыха</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.2. Игровая</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.3. Передняя</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.4. Кухня</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.5. Санузел</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Помещения медицинского обслуживания									
7.1. Изолятор	-	-	Р	О	О	О	О	О	О
7.2. Медпункт	О	О	О	О	О	О	О	О	О
7.3. Санузел	О	О	О	О	О	О	О	О	О
<p>Примечания . 1. Помещения, обозначенные знаком «О», являются обязательными, знаком «Р» - рекомендуемыми, знаком «-» - данное помещение не требуется.</p> <p>2. Помещения являются обязательными при наличии в общежитии жилых ячеек для семейных.</p> <p>3. В общежитиях вместимостью 25 - 100 чел. кладовые для белья допускается объединять.</p> <p>4. В общежитиях вместимостью 25 чел. в помещении для работы кружков допускается проведение спортивных занятий.</p> <p>5. Состав помещений столовой и кафе следует принимать по технологическому заданию.</p> <p>6. При объединении общежитий в комплекс помещения общественного назначения допускается размещать в одном из зданий или специальном блоке.</p>									

Руководитель отдела архитектуры жилых и общественных зданий  
канд. арх, доцент

Н.В.Дубынин