

Сводка замечаний и предложений по первой редакции проекта свода правил
 СП .325800.2017 Здания пожарных депо. Нормы проектирования
 (Сводка и другие материалы по данному СП размещены в статье [Своды правил 2017](#))

| №№ | Структурный элемент свода правил | Наименование организации или иного лица (номер письма, дата) | Замечание, предложение | Заключение разработчика |
|----|----------------------------------|---|---|---|
| 1 | Введение | Б.С. Истомирн , эксперт, доктор архитектуры, профессор | Вместо «с требованиями международных...» написать «с учетом требований международных...» | Отклонено. Стандартная редакция. |
| 2 | Термины п.3.5, 3.8, 3.11 | | Требует изменения редакции | Принято. |
| 3 | П.3.12 | | Исключить | Отклонено. Термин «пространственная зона размещения пожарного депо» употребляется |
| 4 | П.5.6 | | Убрать последнюю фразу | Отклонено |
| 5 | П.5.7 | | Исключить | Отклонено. Нет подобных требований для промышленных парков. |
| 6 | П.5.9 | | Исключить | Отклонено. Все строения должны быть приведены в задании на проектирование |
| 7 | П.5.16 | | «Уровень пола помещения пожарной техники следует проектировать ниже уровня пола смежных помещений не менее чем на 0,05 м» требует обоснования | Уровень пола помещения пожарной техники следует проектировать ниже уровня пола смежных помещений в связи с возможностью пролива остатков воды или воды с пожарной техники |
| 8 | П.6.5 | | «для многофункциональных пожарно-спасательных комплексов» Термин включить в | Термин имеется в СП 160.1325800.2014 Здания и комплексы |

| | | | | |
|----|----------|--|--|---|
| | | | раздел Термины и определения | многофункциональные. Правила проектирования. В данном СП уточняются зоны в составе многофункциональных комплексов. |
| 9 | П.6.7 | | Убрать повторение | Принято |
| 10 | П.6.8 | | В начале перечислить объекты для повседневного пользования | Принято |
| 11 | П. 6.9 | | «ГДЗД, ДАСК и ДАСВ» привести в Терминах и определениях | Отклонено. Даны расшифровки по тексту, так как редко встречающиеся специальные понятия. |
| 12 | П.6.14 | | Разбить параграф на 2 | Отклонено, пункт содержит требования к модульным пожарным депо. Разрывать нецелесообразно |
| 13 | П.6.32 | | Отредактировать | Принято |
| 14 | П.6.33 | | Изменить редакцию на «биологическому действию естественного освещения» изменить редакцию | Принято |
| 15 | П.6.38 | | Отредактировать | Принято |
| 16 | П.6.41 | | Уточнить «часть смены» | По тексту «части этой смены, одновременно оканчивающих работу» |
| 17 | П.6.42 | | Уточнить численность работающих до 300 человек | Для многофункциональных пожарных депо |
| 18 | П.8.5 | | Расшифровать принцип воздухообмена «сверху-вверх» | Приток воздуха подается в верхнюю зону, от автомобильных труб выброс отводится по трубам вверх |
| 19 | П.8.20 | | Дать ссылки на нормативные документы | Принято |
| 20 | Раздел 9 | | Рекомендуется сократить | Принято |

| | | | | |
|----|-----------------------------------|--|---|---|
| 21 | Предисловие | Д.К.Лейкина, канд.арх. Заместитель Генерального директора АО ЦНИИпромзданий | Уточнить редакцию | Принято |
| 22 | Содержание | | Слово «Введение» - исключить. Раздел 9 – исключить. | Принято |
| 23 | п.1.1 | | Уточнить редакцию пункта. | Принято |
| 24 | Раздел 2 | | СП 1 и др. размещены выше. Проверить документы: - шифры; - указать Изменения, где они есть (ко всем документам) Цветом вопросы в тексте | Принято |
| 25 | Раздел 3 | | Термины со ссылками на другой документ оформить по ГОСТ: в прямоугольник с указанием внизу: - для ГОСТ и СП - шифра и пункта документа; - для Федерального закона – номер по библиографии, номер статьи и части. п.3.3 – уточнить редакцию | Принято п. 3.3 без изменения термина «максимально допустимое расстояние следования» |
| 26 | Раздел 4 | | Исправить нумерацию | Принято |
| 27 | п.4.4, п.4.2, п.5.1, п.5.6, | | Уточнить редакцию пунктов | Принято |
| 28 | п.5.2, п.5.11, п.6.4, п.6.6 | | Уточнение оформления ссылки на ФЗ. | Принято |
| 29 | п.5.10 | | Уточнить редакцию пункта: «...жилые помещения (квартиры), а также общежития» | Принято |
| 30 | п.6.3 | | Проверить текст пункта, м.б. вместо точки д.б. запятая | Принято |

| | | | | |
|----|----------------------------------|--|--|--|
| 31 | п.6.9 | | Уточнить редакцию | |
| 32 | п.6.13 | | Уточнить редакцию пункта: возможно ли конкретизировать документы. | Принято |
| 33 | п.6.14 | | Уточнить редакцию пункта, исключить повтор с п.6.17 | Принято |
| 34 | п.6.15 | | Уточнить редакцию пункта: возможно ли конкретизировать согласно какого документа указана группа. | Принято |
| 35 | п.6.17 | | Уточнить редакцию пункта, исключить повтор с п.6.14 | Принято |
| 36 | п.6.20, п.6.23, п.6.28 | | Уточнить редакцию пунктов | Принято |
| 37 | п.6.39, п.6.43, п.6.50, п.7.2 | | Уточнить редакцию пункта: зачеркнутое – исключить. | Принято |
| 38 | п.6.41 | | Уточнить редакцию пункта: вместо номера таблицы, указать номер приложения и таблицу. | Принято Внесены уточнения. |
| 39 | п.6.52 | | Уточнить редакцию пункта: возможно ли конкретизировать степень огнестойкости учебной башни. | Принято. Степень огнестойкости учебной башни не нормируется. |
| 40 | п.7.9 | | Уточнить редакцию пункта: записано неосуществимое требование. | Принято |
| 41 | п.7.10 | | Исключить | Принято |
| 42 | Раздел 9 | | Исключить | Принято |
| 43 | Приложение А | | Доработать: указывать марки машин не допускается. Предлагается обобщить данные, м.б. с учетом шифров оборудования по ГОСТ Р 53247 | Принято |
| 44 | Библиография | | 1) Проверить оформление: - федеральный закон, дата, год, номер, название; - иные источники по правилам оформления | Принято |

| | | | | |
|----|--|------------------------------|--|---|
| | | | библиографии; | |
| 45 | Наименование СП | НИЦ НТП ПБ ВНИИПО МЧС | "Пожарные депо. Нормы проектирования и эксплуатации" | Принято. Исключен раздел Эксплуатация. |
| 46 | п.1.3 | | Настоящий СП не распространяется на пожарные депо специального назначения, оснащаемые (нестандартной), специфической техникой и проектируемые по отраслевым нормам. | Отклонено. Дана более развернутая формулировка. |
| 47 | Раздел 3 изложить в следующей редакции | | Изложить в следующей редакции: пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ; пожарно-спасательный гарнизон - совокупность расположенных на определенной территории органов управления, подразделений и организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, к функциям которых отнесены профилактика и тушение пожаров, а также проведение аварийно-спасательных работ; пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану; дислокация подразделений пожарной охраны на | Принято частично. Не включены специальные термины, которые имеются в СП 11.13130 и относятся к работе пожарной охраны или общепринятые понятия. Для ряда терминов для удобства проектировщиков даны формулировки из документов, на которые сделаны ссылки. Некоторые из приведенных терминов в данном СП не используются. |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут;</p> <p>оперативное подразделение пожарной охраны - подразделение, созданное для тушения пожаров и проведения связанных с ними аварийно-спасательных работ, размещаемое в здании пожарного депо</p> <p>дежурный караул - самостоятельное оперативное подразделение пожарной части, личный состав которого выезжает на тушение пожаров с использованием пожарной техники;</p> <p>место дислокации подразделения пожарной охраны - место на территории населенного пункта или производственного объекта, на котором следует расположить (расположено) пожарное депо;</p> <p>объект защиты - продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре;</p> <p>схема развития пожара - геометрические закономерности изменения площади пожара при</p> | |
|--|--|---|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>горении соответствующего вида пожарной нагрузки;</p> <p>максимально допустимое расстояние - наибольшее расстояние по уличной сети дорог населенного пункта или производственного объекта от пожарного депо до объекта предполагаемого пожара, при котором гарантируется достижение соответствующей цели выезда оперативного подразделения пожарной охраны на пожар;</p> <p>пространственная зона размещения пожарного депо - часть территории населенного пункта или производственного объекта, на которой целесообразно разместить подразделение пожарной охраны (пожарное депо) для защиты одного объекта предполагаемого пожара;</p> <p>область пересечения пространственных зон размещения пожарного депо - часть территории населенного пункта или производственного объекта, на которой целесообразно разместить подразделение пожарной охраны (пожарное депо) для защиты двух и более объектов предполагаемого пожара</p> <p>цель выезда подразделения пожарной охраны на пожар - условие тушения пожара, при выполнении которого обеспечивается предотвращение соответствующего нежелательного события на пожаре;</p> <p>время прибытия первого подразделения к месту вызова - время следования оперативного подразделения пожарной охраны от места получения сообщения о пожаре (от пожарного</p> | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|----|--|--|---|---|
| | | | <p>депо) до объекта предполагаемого пожара;</p> <p>Пожарная техника – технические средства предназначенные для предотвращения, ограничения развития, тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ, защиты людей и материальных ценностей от пожара</p> <p>Добавить термин и соответствующее определение: стационарный пожарный пост добровольной пожарной охраны: Объект пожарной охраны, расположенный в отдельном помещении здания, сооружения или отдельно стоящий контейнер (контейнерного типа), предназначенный для пожарной техники, необходимой для выполнения задач, возложенных на добровольную пожарную охрану, и не предназначенный для постоянного пребывания людей</p> | |
| 48 | Раздел 4 дополнить пунктом 4.2 следующего содержания | | <p>Изложить в следующей редакции: Пожарные депо классифицируются: - по количеству автомобилей в соответствии с [3]; - по обслуживаемому объекту (городские, сельские, объектовые); - по функциональному назначению личного состава (организация пожаротушения, надзор и профилактика, дежурно-диспетчерская служба, управление, многофункциональное).</p> | Принято в п.4.5 |
| 49 | п. 4.3, 5.10, 6.4, 6.18, 6.19, 6.20, 6.22, 6.25 | | <p>Изложить в следующей редакции: Пожарной техники</p> | Принято частично «пожарно-спасательная техника» |
| 50 | 5.8 | | После слова «округа» вставить слова «сходя из | Принято |

| | | | | |
|----|--------------|--|---|---|
| | первый абзац | | установленного частью 1 статьи 76 [3] условия прибытия к месту пожара» | |
| 51 | п. 5.15 | | Изложить в следующей редакции: Наименьшее расстояние до въездов-выездов автомобилей из пожарного депо следует принимать: - 50 м - от перекрестков магистральных улиц; - 20 м - от перекрестков улиц местного назначения; - 30 м - от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта. | Принято |
| 52 | п. 6.1 | | Изложить в следующей редакции: Здания и сооружения пожарных депо по функциональной пожарной опасности относятся к классу Ф4.4. В состав пожарных депо могут входить также объекты других классов функциональной пожарной опасности, такие как Ф5.1, Ф5.2, Ф1, Ф3.6, Ф4.3, а также наружные установки | Принято. |
| 53 | п. 6.2 | | Изложить в следующей редакции: Тип пожарного депо устанавливается на основе статьи 33 [3] | Принято. |
| 54 | п. 6.4 | | - помещение - стоянка пожарной техники – Ф5.2; | Принято |
| | п. 6.5 | | Отсутствуют конкретные требования. Отсутствует определение термина «многофункциональные пожарно-спасательные комплексы». | Отклонено. В первом абзаце перечислено, что многофункциональные пожарно-спасательные комплексы включают зоны различного функционального назначения. Кроме того, термин имеется в СП 160.1325800.2014 |

| | | | | |
|----|---------|--|--|--|
| 55 | п. 6.6 | | Дублирование требований ст.32 ФЗ-123 | Отклонено. Дано расширенное требование по сравнению с Ф3123. |
| 56 | п. 6.7 | | Не понятно в соответствии с какими нормативными документами определяется расчетная потребность в пожарно-спасательных технических средствах. | Имеются в виду все нормативные документы и постановления, регламентирующие требования по обеспечению пожарной безопасности объектов, определяющие потребность в средствах тушения (количество и вид пожарно-спасательной техники, запас средств пожаротушения и т.д.) и указанные в задании на проектирование. |
| 57 | п. 6.8 | | Установить численное значение данного расстояния. Допускается ли проектировать пожарные депо при отсутствии одного из перечисленных видов обслуживания (независимо от существующих исключений). | В пункте не идет речь о расстоянии. Работающие должны обеспечиваться всеми перечисленными видами обслуживания, некоторыми периодически. |
| 58 | п. 6.13 | | Исключить 1 абзац, отсутствуют конкретные требования | Уточнено. Требование должно выполняться, включена ссылка на СП 2.13130. |
| 59 | п. 6.14 | | Записать в следующей редакции: «Для быстровозводимых пожарных депо модульного типа допускается: - аккумуляторную пункта связи совмещать с пунктом связи, при условии, что аккумуляторная пункта связи не относиться к классу А по взрывопожароопасности»; | Принято. |
| 60 | 6.21 | | Записать в следующей редакции: | Принято в п.6.24 |

| | | | | |
|----|------------|--|---|-------------------------|
| | | | «Аккумуляторную пункта связи, при её отнесении к классу А по взрывопожароопасности, необходимо предусматривать, в специально предназначенном для зарядки помещении с входом через тамбур-шлюз 2-го типа». | |
| 61 | 6.22 | | Предлагается удалить. На наружной части створы ворот гаража-стоянки пожарных депо МЧС России (в центре створы ворот) в установленном порядке размещается малая эмблема МЧС России размером 297 x 420 мм. | Принято |
| 62 | 6.22 | | Изложить в следующей редакции: Высота ворот пожарного депо должна обеспечивать въезд состоящих на вооружении технических средств и быть не менее 4,5 м. | Принято п. 6.25 |
| 63 | 6.30 | | Изложить в следующей редакции: Помещение бань или саун допускается встраивать в здания пожарных депо I и II степеней огнестойкости, выделяя их противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. В сауне следует предусматривать электрические обогреватели заводского изготовления, обеспеченные автоматическим отключением при достижении температуры 110 °С и при времени работы более 8 ч. Помещения бань и саун не должны располагаться под помещениями для отдыха со спальными местами. | Принято п. 6.33 |
| 64 | 6.44, 6.48 | | Убрать дублирующий пункт В соответствии с какими утвержденными | Принято. Дана ссылка на |

| | | | | |
|----|------|--|---|---|
| | | | методиками проводить расчет рассеивания выбросов от автомобиля? | ГОСТ Р 56162-2014 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от автотранспорта при проведении сводных расчетов для городских населенных пунктов |
| 65 | 6.45 | | Предлагается удалить: Для организации хранения вещевого имущества, специальной одежды, обуви, снаряжения, санитарно-хозяйственного имущества и боевой одежды пожарного в подразделениях оборудуется склад (кладовая) для хранения вещевого имущества. Склад (кладовая) для хранения вещевого имущества оборудуется стеллажами, шкафами и вешалками для размещения предметов вещевого и другого имущества. На каждую партию поступившего имущества оформляется стеллажный ярлык, и размещается в шкафах и на стеллажах. На складе (кладовой) вывешивается документация, плакаты в рамках с правилами хранения и содержания материально-технических средств. Прием и выдачу вещевого имущества организует инспектор. Склад в нерабочее время запирается на замок, опечатывается старшиной. | Принято |
| 66 | 8.2 | | Заменить СП 31-110-2003 на СП 256.1325800.2016 | Принято |
| 67 | 8.3 | | Дополнить ссылочный перечень СП 60.13330 | Принято |

| | | | | |
|----|----------|--|---|---|
| 68 | 8.3 | | Заменить СП 31-110-2003 на СП 256.1325800.2016 | Принято |
| 69 | 8.5 | | С учетом изложенного по п. 8.15, схема «сверху-вверх» подлежит замене на схему «снизу-вверх» | Отклонено. Приток воздуха подается в верхнюю зону, от автомобильных труб выброс отводится по трубам вверх |
| 70 | 8.9 | | Изложить в следующей редакции: «Кабельные линии и электропроводки должны быть выполнены кабелями в соответствии с требованиями [16]». | Принято. Дана ссылка на ГОСТ31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». |
| 71 | 8.15 | | Целесообразно помимо СО контролировать NO _x (NO и NO ₂) | Принято |
| 72 | 8.17 | | Изложить в следующей редакции: ««Электроприемники СПЗ должны быть запитаны от самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ) с автоматическим вводом резерва (АВР), которое должно быть подключено после аппарата управления и до аппарата защиты основного ВРУ. Фасадная часть самостоятельного ВРУ должна иметь отличительную окраску (красную)» Изложить в следующей редакции: «Электрические сети должны быть выполнены кабелями с медными токопроводящими жилами. Кабельные линии и электропроводки систем противопожарной защиты должны быть самостоятельными и выполнены огнестойкими кабелями с индексом «FR». | Принято |
| 73 | Раздел 9 | | Убрать раздел или скорректировать раздел 1 проекта СП | Принято |
| 74 | Раздел 9 | | Добавить пункт следующего содержания «Стационарные пожарные посты добровольной | Принято частично. Следует проектировать по п. 8.22 |

| | | | | |
|----|--------------------|--|--|--|
| | | | пожарной охраны, размещаемые в контейнерах, допускается не оборудовать пожарной сигнализацией и системами оповещения и управления эвакуацией людей.». | |
| 75 | Библиография | | Заменить СП 31-110-2003 на СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» | Принято |
| 76 | Библиография | | Добавить ссылку [16] на ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». | Принято в нормативных ссылках. |
| 77 | В целом по проекту | ООО «Газпром газобезопасность» Заместитель генерального директора по производственной безопасности Ю.А. Арбузов | С учётом области применения СП (п.1), а именно – <u>проектирование зданий пожарных депо</u> , предлагается исключить из свода правил требования (правила), относящиеся непосредственно к организации и осуществлению деятельности подразделений пожарной охраны, их дислокации, определению потребности в пожарных депо, эксплуатации пожарных депо, а также требования (правила), установленные нормативными правовыми актами и иными нормативными документами, выполнение которых в том числе направлено на реализацию федеральных законов № 123-ФЗ и 384-ФЗ, например: - п.4.4 (примечание – предлагается ограничиться исключительно ссылкой на нормативные требования, регламентирующие вопросы потребности в пожарных депо); - п.4.2 (примечание – классификация пожарных | Принято частично. Оставлена информация, необходимая для проектировщиков пожарных депо. Ряд пунктов откорректирован. Раздел 9 исключен. |

| | | | | |
|----|-----------------------------|--|--|--|
| | | | <p>депо установлена ст.33 123-ФЗ);</p> <ul style="list-style-type: none"> - п.5.7 абзац второй (вопросы количества и мест размещения пожарных депо); - п.5.8 (требование к определению типа и количества пожарной техники, что не является объектом регулирования проекта СП; места дислокации подразделений пожарной охраны предприятия или группы предприятий, определяется СП 11.13130); - п.6.12 (определение численности профилактического состава); - п.9 (требования по содержанию, режиму и эксплуатации, в том числе в части материально-технического и финансового обеспечения подразделений пожарной охраны). | |
| 78 | п.3 «Термины и определения» | | <p>1. Предлагается исключить из СП определения и предусмотреть нормативные ссылки по терминам, по которым аналогичные термины и определения установлены иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) п.3.1 (термин и определение установлены СП 11.13130, п.2.11); 2) п.3.3 (термин и определение установлены СП 11.13130, п.2.7); 3) п.3.4 (термин и определение установлены СП 11.13130, п.2.3); 4) п.3.6 (термин и определение установлены СП 11.13130, п.2.9); | <p>Принято частично. Некоторые термины, имеющиеся в других документах, для удобства проектировщиков приведены со ссылками.</p> <p>Термины 3.5 и 3.8 отредактированы.</p> <p>Термин «оперативная работа» оставлен, так как имеется в виду оперативная работа сотрудников пожарных депо.</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>5) п.3.11 (термин и определение установлены СП 232.1311500, п.3.4), кроме того предлагаемое проектом СП определение к термину «пожарно-профилактическая работа» нормативно необоснованно включает в себя такое самостоятельное в системе обеспечения пожарной безопасности направление, как государственную (ведомственную) функцию по осуществлению контроля (надзора), реализуемую уполномоченными должностными лицами Государственного (ведомственного) пожарного надзора;</p> <p>6) п.3.12 (термин и определение установлены СП 11.13130, п.2.8).</p> <p>2. По п.3.5 – предлагается произвести уточнение определения к термину «обеспечение деятельности», поскольку допущена логическая ошибка, выражающаяся в частности в том, что личный состав пожарной охраны не может собственно являться «обеспечением деятельности».</p> <p>3. По п.3.8 – предлагается исключить общий термин «оперативная работа» и определение к нему, поскольку в системе обеспечения пожарной безопасности, организации и осуществления деятельности по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работы термин «оперативная работа» не применяется, слово</p> | |
|--|--|--|--|

| | | | | |
|----|--------------------|--|---|---|
| | | | «оперативный» используется в контексте определения специфики отдельных должностей личного состава Государственной противопожарной службы, экстренных оперативных служб (понятие «служба» не тождественно понятию «подразделение»), специфики управления подразделениями пожарной охраны, проведения отдельных оперативно-тактических мероприятий, направленных на спасение людей и имущества от опасных факторов пожара, ликвидацию пожаров и проведение аварийно-спасательных работ. | |
| 79 | п.4 | | По п.4 – предлагается откорректировать структуру пункта, разместив соответствующие требования в правильной последовательности нумерации. | Принято |
| 80 | В целом по проекту | | Предлагается исключить из СП самостоятельное применение терминов «личный состав», «сотрудники» и т.п., предусмотрев, например, введение обобщённого термина «работники» и определения к нему, поскольку такие термины, как «личный состав», «сотрудники» в рамках деятельности подразделений пожарной охраны применяются в отношении работников, относящихся, в соответствии с законодательством Российской Федерации, к государственным служащим, например – сотрудники Государственной противопожарной службы | Принято частично. Включено понятие «работающие» |

| | | | | |
|----|--------|--|--|---|
| 81 | п.5.1 | | По п.5.2 – предлагается слова «городских округов и сельских поселений» заменить словами «городских округов и поселений» | Принято: городских и сельских поселений |
| 82 | п.5.2 | | По п.5.2 – предлагается после слова «депо» добавить слова «на территориях поселений и городских округов» | Отклонено. Так как пункт относится также и к индустриальным паркам, предприятиям. |
| 83 | п.5.4 | | По п.5.2 – предлагается во втором предложении слова «населённых пунктов» заменить словами «городских округов» | Отклонено. Могут быть не только городские округа. |
| 84 | п.5.6 | | Предлагается второе предложение исключить «Пожарные депо следует проектировать до начала разработки проектной документации производственных и иных объектов, для которых они предназначены». | Отклонено. Для кластеров, индустриальных парков такое требование должно выполняться |
| 85 | п.5.7 | | По п.5.7 – предлагается исключить абзац первый, устанавливающий требование, согласно которому пожарные депо должны обеспечивать возможность тушения пожаров, ликвидации иных чрезвычайных ситуаций и проведения аварийно-спасательных работ. | Отклонено Для кластеров, индустриальных парков такие требования должны выполняться в соответствии с СП 232.1311500. |
| 86 | п.5.10 | | По п.5.10 – предлагается исключить последний абзац, устанавливающий требование по минимальной площади озеленения территории пожарного депо. | Отклонено. Озеленение должно предусматриваться. |
| 87 | п.5.11 | | По п.5.11 абзац первый – предлагается произвести | Отклонено. Доступность должна |

| | | | | |
|----|--------|--|---|--|
| | | | <p>корректировку, учитывающую особенности транспортной доступности (или отсутствие таковой) от ближайших населённых пунктов до территории пожарных депо предприятий, расположенных вне населённых пунктов и на значительном удалении от них (в том числе при отсутствии дорожного сообщения между этими предприятиями и населёнными пунктами).</p> | <p>обеспечиваться.</p> |
| 88 | п.5.13 | | <p>По п.5.13 – предлагается исключить второе предложение, устанавливающее требование к режиму эксплуатации (функционирования) светофора.</p> | <p>Отклонено. Видимость и разметка должны быть предусмотрены в планировочных решениях.</p> |
| 89 | п.5.16 | | <p>По п.5.16 – предлагается:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В первом предложении предлагается исключить слова «не менее чем», предусмотрев строго определённый параметр разницы между планировочными отметками дорожного покрытия перед выездом из пожарного депо и отметкой пола помещения пожарной техники (0,15м). 2. Во втором предложении предлагается исключить слова «не менее чем», предусмотрев строго определённый параметр разницы между планировочной отметкой пола помещения пожарной техники и смежных помещений (0,05м) для обеспечения беспрепятственного и безопасного движения работников подразделения пожарной охраны по тревоге к помещению пожарной техники (на соответствующих путях не | <p>Отклонено. Нет необходимости выдерживать точное значение. Требование по порогам, ступеням должно выполняться.</p> |

| | | | | |
|----|--------|--|--|--|
| | | | допускается устройство порогов, ступеней – п.6.17 проекта СП). | |
| 90 | п.5.17 | | По п.5.17 – предлагается во втором абзаце предусмотреть ссылку на соответствующие нормативные документы, устанавливающие требования к допустимым показателям и расчётам расстояний до жилых и общественных зданий в зависимости от параметров загрязнения атмосферного воздуха и акустики. | Принято. |
| 91 | п.6.4 | | По п.6.4 – предлагается: 1. В первом абзаце после слов «пожарных депо» - добавить слово «могут». 2. Исключить классы функциональной пожарной опасности (Ф). 3. Исключить ограничительное и не обоснованное требование по размещению базы ГДЗС «в пристроенной к пожарно-спасательной части здания». | Принято частично. Слово «могут» в нормах не употребляется. Классы функциональной пожарной опасности (Ф) даются для выполнения требований к зданиям и помещениям этих классов. Размещение базы ГДЗС отредактировано по предложению ВНИИПО |
| 92 | п.6.10 | | По п.6.10 – предлагается предусмотреть альтернативную возможность разделения базы ГДЗС на рабочие зоны (вместо отдельных специализированных помещений). | Принято. Нет запрета устройства рабочих зон. |
| 93 | п.6.14 | | По п.6.14 – предлагается: 1, Первое предложение после слов «степени огнестойкости» добавить слова «с классом конструктивной пожарной опасности С0». 2. Во втором абзаце после слов «модульного типа» добавить слова, а также для пожарных депо на 1 и | Принято частично. Пункт относится к зданиям модульного типа. |

| | | | | |
|----|-------------|--|--|--|
| | | | 2 автомобиля | |
| 94 | п.6.15 | | По п.6.15 – предлагается абзац шестой изложить в следующей редакции: «при численности работающих в смену менее 30 человек комнату разогрева пищи допускается не устраивать; комната приема пищи в этом случае должна быть оборудована умывальником, стационарным кипятильником, электрической (газовой) плитой, холодильником, кухонной мебелью». | Отклонено. Требование только для модульных пожарных депо с численностью до 10 человек. |
| 95 | п.6.25 | | По п.6.25 – предлагается в абзаце пятом предусмотреть альтернативную возможность устройства калитки на участке стены между первых ворот и помещением пункта связи (вместо устройства калитки в полотнище ворот). | Отклонено. Нет необходимости устраивать дополнительный проем, когда есть ворота. |
| 96 | п.6.26 | | По п.6.26 – требуется исключить лишний союз «и» после слов «категорий В4 и Д». | Принято |
| 97 | п.6.45 | | По п. 6.45 – предлагается указать значение температуры воздуха в комнате отдыха не ниже 22 ⁰ С. | Отклонено. Принята более полезная для здоровья температура для людей в одежде. |
| 98 | п.6.50 | | По п.6.50 – предлагается исключить положения (требования), относящиеся к режиму эксплуатации функционирования склада (кладовой) хранения вещевое имущества (абзац третий второе предложение, абзацы четвёртый, пятый и шестой). | Принято |
| 99 | п.8.6, п.17 | | Пункты 8.6 и 8.17 дублируют друг друга, предлагается исключить дублирование. | Принято |

| | | | | |
|-----|---|---|---|-----------------------------------|
| 100 | 2 Нормативные ссылки | http://www.electromontaj-proekt.ru/ Чернов Виктор Васильевич | Неверно написано название СП 256.1325800.2016. Должно быть: СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа. | Принято |
| 101 | п. 3.2 индустриальный парк, кластер – в соответствии с ГОСТ Р 56301-2014; | | В ГОСТ Р 56301-2014 отсутствует определение термина «кластер». В данном случае целесообразно использовать термин « индустриальный парк », а синоним « кластер » исключить из термина. В противном случае: - термин в таком виде противоречит п. 5.4 (второй абзац) рекомендаций по стандартизации Р 50.1.075-2011 «Разработка стандартов на термины и определения». В соответствии с Р 50.1.075-2011 не допускается использовать термины-синонимы; - при использовании термина, состоящего из двух синонимов в тексте свода правил нельзя использовать термины « индустриальный парк » и « кластер » по отдельности. | Принято. Термины отредактированы. |
| 102 | п. 8.2 | | Заменить СП 31-110-2003 на актуализированную редакцию свода правил СП 256.1325800.2016. | Принято |
| 103 | п. 8.3 | | Заменить СП 31-110-2003 на актуализированную редакцию свода правил СП 256.1325800.2016. | Принято |
| 104 | п. 8.6 | | Между первым и вторым абзацами добавить абзац: Для обеспечения I категории надежности электроснабжения в качестве второго независимого источника питания могут быть | Принято |

| | | | | |
|-----|--|--|--|---|
| | | | <p>использованы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отдельный ввод системы электроснабжения, который независим от основного ввода; - генераторные установки, независимые от основного питания; - автономные источники питания с аккумуляторными батареями. <p>Изложить абзац, который был вторым в следующей редакции: Допускается размещение дизельных электрогенераторов в зданиях и сооружениях пожарного депо. При этом помещения для размещения дизельных электрогенераторов необходимо отделять от других помещений и коридоров противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.</p> | |
| 105 | п. 8.17, первый абзац | | Содержание абзаца следует исключить, так как его содержание присутствует в первом абзаце п. 8.6 | Принято |
| 106 | п. 8.17, третий абзац: «Электрокабели, питающие противопожарные устройства, должны присоединять непосредственно к вводным щитам | | <p>Изложить абзац в следующей редакции: Питание аварийного освещения и систем противопожарной защиты (за исключением электродвигателей компрессоров, дренажных насосов, насосов подкачки пенообразователя), следует осуществлять от панели противопожарных устройств (ППУ) с устройством АВР, которое должно быть подключено до вводных аппаратов защиты ВРУ или ГРЩ. Пояснения к замечанию:</p> | <p>Принято. Даны ссылки на СП 6.13130.2013 и СП 256.1325800.2016 Пункт отредактирован по предложению ВНИИПО.</p> |

| | | | | |
|-----|--|--|---|---------|
| | здания (сооружения) и не должны одновременно использовать для подводки к другим токоприемникам». | | <p>Требование питания систем противопожарной защиты (за исключением электродвигателей компрессоров, дренажных насосов, насосов подкачки пенообразователя) от ППУ содержится в СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».</p> <p>Требование подключения ППУ до главных вводных аппаратов защиты ВРУ или ГРЩ в настоящее время в действующих нормативных документах однозначно не прописано и постоянно является предметом обсуждений. Если авторы настоящего свода правил посчитают нужным ввести это требование в свод правил применительно к зданиям пожарных депо, то желательно обсудить его на заседании технического комитета (ТК). Использование дополнительного устройства АВР, подключаемого до аппаратов защиты ВРУ, для питания системы аварийного освещения и других систем безопасности зданий рекомендовано для наиболее ответственных электроустановок в п.8.12.8 СП 256.1325800.2016. Данная мера рассматривается как специальная мера повышения надежности.</p> | |
| 107 | п. 8.19, второй абзац: «Световые указатели мест | | Изложить абзац в следующей редакции: «Световые указатели мест установки гидрантов, пожарных кранов и огнетушителей должны включаться автоматически при срабатывании | Принято |

| | | | | |
|-----|--|--|---|---------|
| | установки гидрантов, пожарных кранов и огнетушителей должны включаться автоматически при срабатывании систем пожарной автоматики». | | систем пожарной автоматики или работать постоянно». | |
| 108 | п. 8.19, третий абзац: «Помещение дежурной смены и коридоры оборудуются аварийным освещением от аккумуляторных батарей или независимого стационарного источника питания». | | Изложить абзац в следующей редакции: Электроснабжение светильников аварийного освещения в помещении дежурной смены и коридорах должно быть выполнено от трех независимых источников питания (особая группа электроприемников I-й категории). В качестве третьего независимого источника электроснабжения могут быть использованы: - аккумуляторные батареи (как автономные, входящие в состав светильников, так и централизованные, установленные в отдельном помещении); - независимые стационарные источники питания. Пояснения к замечанию: Отнесение светильников аварийного освещения к I особой группе электроприемников по надежности электроснабжения позволяет обеспечить максимальную надежность системы аварийного | Принято |

| | | | | |
|-----|--------|--|---|----------|
| | | | освещения. В существующей редакции третьего абзаца п. 3.19 требования прописаны неоднозначно. А именно, требуется ли эти светильники подключать к устройству АВР или нет. | |
| 109 | П.6.6 | Петров Дмитрий Владимирович , инженер 1 кат. Отдела разработок по ООС, промышленной безопасности и мероприятий по охране труда и ГО и ЧС Филиала «Волгоградгипротрубопровод», | Неверно указана ссылка на ст. 32 Федерального закона №123-ФЗ. Необходимо указать статью 27. Изложить в следующей редакции: "Категории производственных и складских зданий и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности устанавливаются в технологической части проектной документации согласно требованиям статьи 27 [3] и СП 12.13130." | Принято |
| 110 | П.6.30 | | Предлагается добавить следующие требования; "В помещения для зарядки аккумуляторов, относящихся к категории А по взрывопожарной и пожарной опасности должны быть предусмотрены наружные легкобрасываемые ограждающие конструкции в соответствии с требованиями СП 4.13130. Полы в помещениях для зарядки аккумуляторов, относящихся к категории А по взрывопожарной и пожарной опасности должны | Принято. |

| | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|
| | | | предусматриваться из негорючих и безыскровых материалов" | |
| 111 | П.6.32 | | Предлагается изложить в редакции: "Стены помещения мойки и сушки СИЗОД, ДАСК и ДАСВ должны быть облицованы керамической плиткой на всю высоту" | Принято. |
| 112 | П.8.1 | | Предлагается дополнить и изложить в следующей редакции: "Здание пожарного депо должно оборудоваться канализацией, холодным и горячим водоснабжением, отоплением, вентиляцией, кондиционированием, автоматическими и слаботочными устройствами (громкоговорящая связь в зданиях и на территории, радификация, телефонизация, локальная компьютерная сеть, интернет и телевидение), электроснабжением, а также системами противопожарной защиты." | Принято. |
| 113 | Библиография | | По тексту СП отсутствуют ссылки на источники, приведенные в разделе библиография - (12] НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны, [14] "Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года" {разработан Минэкономразвития России). | Отклонено. Документы использовались в целом при разработке СП |
| 114 | Общие | Громов Денис Николаевич, главный специалист | В чем цель создания данного норматива, если существует НПБ 101-95 с большим качественным наполнением | К сожалению, согласно ФЗ 184 «О техническом регулировании» Нормы пожарной безопасности (НПБ) не могут |

| | | | | |
|-----|-------|---|---|--|
| | | Строительного отдела АО "Гипротрубопровод" филиал "Самарагипротрубопровод" , | практических материалов для проектирования, и можно было бы обновить его? | быть действующим нормативным документом по стандартизации. |
| 115 | Общие | | Добавить приложения с детальным описанием и эскизами вспомогательных сооружений, таких как, например: вышка для тренировки, полоса препятствий и др. | Возможно при разработке Пособия по проектированию к этому СП. |
| | | | | |

Руководитель разработки

_____ Т.Е. Стороженко